

Dodatečné informace podle § 49 odst. 3 a 4 ZVZ

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném řízení podle § 25 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“)

„Červený Kostelec – Stolín, oprava dešťové kanalizace“

Dotaz č. 1

Je možné, že plán pod uvažovanou konstrukcí komunikace nebude mít dostatečnou únosnost? Jakým způsobem bude řešena sanace pláně?

Odpověď:

Z provedeného geologického průzkumu pro hlavní stavbu (splaškové kanalizace) je zřejmé, že výskyt nedostatečně únosné pláně nehrozí. Průběžný výkon AD projektantem výše uvedené potvrzuje.

Dotaz č. 2

Je nějakým způsobem v projektu řešena oprava zatrubnění potoka na návsi u ŠB1? Stávající zatrubnění není v dobrém technickém stavu.

Odpověď:

*Aktuálně byla provedena kontrola zatrubnění potoka a bylo zjištěno, že je ve špatném technickém stavu. Z tohoto důvodu je nyní zpracovávána projektová dokumentace týkající se pouze této opravy, která bude následně součástí stávající zakázky. **Jakmile bude dokumentace včetně výkazu výměr hotova, bude zaslána formou dodatečné informace a dojde také k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek.***

Dotaz č. 3

Do některých UV jsou napojeny svody dešťové kanalizace ze soukromých pozemků. Jakým způsobem se bude postupovat, pokud stavba narazí na neoznačenou přípojku dešťové kanalizace? Jaká položka v rozpočtu uvažuje tento případ?

Odpověď:

K napojení dešťových přípojek nevyznačených v dokumentaci dojde. Budou uhrazeny rozpočtem položkou č. 161, kde je předpokládáno šest napojení. Fakturována bude zjištěná skutečnost.

V České Skalici dne 9. 2. 2016

.....
Za zástupce zadavatele Michal Kudrnáč