

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Liberec
	CC/OŘ/Fry1/15-PP	Pýchová/724 365 227	16.2.2016

Dodatečné informace č.8

„Rekonstrukce ulice Lužická a V Úvoze ve Frýdlantu vč. inženýrských sítí“

Vážení zájemci o výše uvedenou veřejnou zakázku,

v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon“), Vám zasíláme dodatečné informace v rámci tohoto zadávacího řízení, které bylo zadavatelem, Městem Frýdlant, vypsáno formou otevřeného řízení zveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek dne 11.1.2016 pod evidenčním číslem VZ 525901.

Dotaz č. 1:

V Návrhu smlouvy o dílo je v čl. V. odst. 5. Cena za dílo, platební podmínky uvedeno následující: „Pozastávka ve výši zbylých 5% z celkové ceny I. etapy díla bez DPH bude sloužit jako finanční jistota za řádné plnění záručních podmínek.“

Takto je pozastávka řešena i u II. etapy. Standardně lze nahradit pozastávku zadržovanou po dobu záruční lhůty bankovní garancí za záruku.

Neuvažuje Zadavatel o této možnosti?

Odpověď:

Zadavatel o této možnosti uvažoval při zpracovávání zadávací dokumentace. Tuto možnost však vyloučil s ohledem na administrativní složitost z důvodu společného zadavatele, tedy dvou subjektů na pozici oprávněné osoby. Zadavatel tedy trvá na zajištění řádného plnění záručních podmínek pouze formou pozastávky.

Dotaz č. 2:

Objekt 101 – Rekonstrukce ulice Lužická

Pol.č.27 – Záhonové obruby z betonových obrubníků šíř 50 mm – 410 m

Pol.č.26 – Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř 150 mm – 873 m

Pol.č.39 - Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř 150 mm – 42,5 m

V PD ani v rozpočtu není uvedena výška obrubníku (20, 25 nebo 30 cm), žádáme o upřesnění.

Pol.č.28 – Chodníkové obruby z kamenných obrubníků šíř 50 mm – 15 m

V PD ani v rozpočtu není uvedena výška kamenného obrubníku a finální povrchová úprava, žádáme o upřesnění.

Objekt 101 – Rekonstrukce ulice V Úvoze

Pol.č.56 - Záhonové obruby z betonových obrubníků šíř 50 mm – 15 m

Pol.č.57 - Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř 150 mm – 630 m

V PD ani v rozpočtu není uvedena výška obrubníku (20, 25 nebo 30 cm), žádáme o upřesnění.

Odpověď:

SO 101 – Rekonstrukce ulice Lužická

SO 101 – Rekonstrukce ulice V Úvoze

- *Záhonové obruby š. 50mm a výšky 200mm*
- *Silniční a chodn. obruby š. 150mm a výšky 250mm*
- *Nové kamenné chodn. obruby š. 300mm a výšky 200mm*

- *U stávajících kamenných obrub navržených k usazení zpět bude pouze očištění (vč. nového bet. lože)*

Tyto dodatečné informace jsou zasílány všem známým zájemcům a zároveň budou zveřejněny na profilu zadavatele.

S pozdravem


Compet Consult
s.r.o.
Tržní nám. 876, 460 01 Liberec 1
IČ: 26502402


Petra Pýchová, DiS.
projektový manažer
Compet Consult s.r.o.