



DODATEČNÉ INFORMACE Č. 14 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Vsetínská nemocnice a. s. - interní pavilon - dodávka stavby
Evidenční číslo veřejné zakázky:	509411
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Zlínský kraj
Sídlo:	Tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
IČ:	70891320
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Užší řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Chápe uchazeč správně, že ekologická hodnota kácených stromů s průměrem kmene větším než 80cm je na straně stavebníka a tedy není předmětem cenové nabídky a nikde se tato vypočtená cena nebude vyplňovat?

ODPOVĚĎ 1

Ano uchazeč chápe správně. Ekologická hodnota kácených dřevin není předmětem plnění této veřejné zakázky.

DOTAZ 2

U výrobků (dveře) se zvukotěsným požadavkem jsou navrženy mřížky do dveří. Domníváme se, že tento požadavek v tomto řešení nelze splnit. Prosím o prověření.

ODPOVĚĎ 2

U všech dveří s mřížkami, Ta/14, Ta/25 a T/32, byl minimální požadavek na váženou vzduchovou neprůzvučnost odstraněn. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nový a pro zpracování nabídky závazný dokument – Výpis truhlářských výrobků, který nahrazuje dokument původní a ve kterém byly provedeny dílčí úpravy. Tento nový a pro zpracování nabídky závazný dokument je označen „D1.01.01-502 Výpis truhlářských výrobků R1-Model_D114“ a tvoří přílohu těchto dodatečných informací.

DOTAZ 3

Je možné blíže specifikovat požadavek projektanta na provedení zrcadel do hliníkových rámců? Dodavatelům zrcadel není jasné, jaký rám má projektant na mysli.

ODPOVĚĎ 3

Ve výrobcích Z/109, Z/110 a Z/111 jsou navrženy zrcadla v hliníkovém rámu. Výrobek je navržen jako dílenský, zrcadlo je samostatnou částí vloženou do osazovacího rámu. Osazovací rám (L profil) je mechanicky kotven na stěnu, posléze bude osazeno samotné zrcadlo a následně bude osazena zasklívací lišta (nalepena).

DOTAZ 4

V technické zprávě u střechy je uveden součinitel $\lambda \leq 0,037$ a ve slepém výkazu výměr je uveden materiál extrapor s vyššími hodnotami, tudíž i cenou. Je nutné dodržet výrobek extrapor dle slepého výkazu?

ODPOVĚĎ 4

Hodnoty uvedené v soupisu prací byly upraveny, tak aby byly v souladu s technickou zprávou a se skladbami. Jedná se o položky 326 - 339 v části D1.01.01. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nový a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje soupis původní a ve kterém byly provedeny výše uvedené změny. Tento nový a pro zpracování nabídky závazný soupis je označen „Stavební objekty_DI14“ a tvoří přílohu těchto dodatečných informací.

DOTAZ 5

IO 01 Přeložky a přípojky kanalizace: Podle našeho názoru je nesprávně použita položka pro montáž šachtových vložek. Uvedené položky *Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125 – 300* se používají pro tvarovky na kanalizačním řádu ve výkopu.

Příklad:

41	877375211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 300 viz výkres č.D1.11-101,102	kus	26,000
		"D1" 9		9,000
		"D2" 10		10,000
		"S1" 7		7,000
42	286116620	šachtová vložka kanalizace plastové KGF-S/B DN315 délky 240 mm viz výkres č.D1.11-101,102	kus	26,000
		"D1" 9		9,000
		"D2" 10		10,000
		"S1" 7		7,000

Žádáme zadavatele o upřesnění.

ODPOVĚĎ 5

Pro správný popis technického řešení u položky 41 došlo k upřesnění jejího popisu. Popis položky upřesněn v upraveném soupisu prací D1.11-S, doplněné znění položky v tzv. "R položce". Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nový a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje soupis původní a ve kterém byly provedeny výše uvedené změny. Tento nový a pro

zpracování nabídky závazný soupis je označen „Inženýrské objekty_D114“ a tvoří přílohu těchto dodatečných informací.

DOTAZ 6

IO 01 Přeložky a přípojky kanalizace: Ve výpisu šachet D1.11-002 Kanalizační šachty a v situaci D1.11-101 Situace kanalizace je uvedeno celkem 17 ks šachet. Ve výkazu výměr je uvedeno množství 18 ks. Žádáme zadavatele o upřesnění, o jakou šachtu se jedná a kde bude umístěna.

ODPOVĚĎ 6

V soupisu prací nebylo zohledněno odečtení 1 ks šachty u ČŠ zrealizované v I. etapě projektu. Upraven soupis prací, odečet 1 ks šachty se projevil v položkách 47,50,51,53,54,55,62,63. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nový a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje soupis původní a ve kterém byly provedeny výše uvedené změny. Tento nový a pro zpracování nabídky závazný soupis je označen „Inženýrské objekty_D114“ a tvoří přílohu těchto dodatečných informací.

DOTAZ 7

IO 09.02 Komunikace a zpevněné plochy – rampa: V technické zprávě a projektové dokumentaci se uvádí, že konstrukce rampy bude z betonu C 20/25 XC4

d.2. Svislé konstrukce

V první části rampy (nájezd) budou rampu podepírat monolitické železobetonové stěny tl. 500 mm vyztužené KARI sítí 8/100 - 8/100, ocel Bst 500KR. Stěny s deskou budou provázány výztuží – vložen profil R8 tvaru L.

Ve druhé části bude rampa podepírána monolitickými železobetonovými sloupy. Ocel bude použita typu B 500B a bude protažena jak do desky, tak do základových patek.

Na všechny konstrukce bude použit beton C 20/25 XC4.

d.3. Vodorovné konstrukce

Vodorovná konstrukce rampy bude tvořena železobetonovou monolitickou deskou křížem vyztuženou. V první části bude deska podpírána obvodovými stěnami, v druhé části sloupy v ose desky. Ocel bude použita typu B 500B, beton C 20/25 XC4. Deska po stranách bude mít nadbetonování 100 mm pro kotvení zábradlí, nadbetonování bude tvořit hranu pro položení živичného krytu.

ale ve výkazu výměr je uveden beton C 25/30

274 32 Beton základových pasů železový					
bez výztuže					
13	274321411R00	...z betonu C 25/30	m3	27,75000	
		rampa :			
		19,0*2*(0,9+1,6)/2*0,5+3,2*0,9*0,5+3,2*1,6*0,5		27,75000	

411 32 Beton stropů železový		411 32-1 beton stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže)			
21	411321414R00	...z betonu C 25/30	m3	39,93600	
		rampa :			
		19,0*4,2*0,2+19,0*0,5*0,1*2+10,0*4,2*0,3+5,2*(4,2+6,0)/2*0,3		38,41600	
		15,2*0,5*0,1*2		1,52000	

ODPOVĚĎ 7

Uvedená položka byla upravena již v rámci DI č. 3, dotaz 12. Upravený výkres byl přiložen. Uchazeči oceňují dle upraveného soupisu prací.

DOTAZ 8

IO 09.02 Komunikace a zpevněné plochy - rampa

28	597091111XT2	Žlab odvodňovací monolit.s integr.mřížkou v.180 mm se střed.odtokem, včetně obeton., pojazdový	m	3,20000	
----	--------------	---	---	---------	--

V projektové dokumentaci není upřesněn materiál žlabu. Má uchazeč ocenit žlab betonový nebo polymerbetonový?

ODPOVĚĎ 8

Uchazeči ocení žlab polymerbetonový. Popis položky upřesněn v upraveném soupisu prací D1.19-02. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nový a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje soupis původní a ve kterém byly provedeny výše uvedené změny. Tento nový a pro zpracování nabídky závazný soupis je označen „Inženýrské objekty_DI14“ a tvoří přílohu těchto dodatečných informací.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V souvislosti s tím zadavatel ruší původní znění bodu 6.1 a bodu 7.1 Písemné výzvy k podání nabídky a nahrazuje je novým platným a pro zpracování nabídky závazným zněním uvedeným níže:

Nové a pro zpracování nabídky závazné znění bodu 6.1 Písemné výzvy k podání nabídky:

6.1 LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne **21. 3. 2016 v 10:00 hodin**.

Nové a pro zpracování nabídky závazné znění bodu 7.1 Písemné výzvy k podání nabídky:

7.1 TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **21. 3. 2016 v 10:01 hodin** v sídle společnosti RTS, a.s., zasedací místnost v 2.NP. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být

přítomni členové komise, zástupci zadavatele, zástupci společnosti RTS, a.s. a zástupci dodavatelů (max. 2 osoby za jednoho dodavatele).

INFORMACE

Tyto dodatečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy těchto dodatečných informací:

Inženýrské objekty_DI14.xls

Stavební objekty_DI14.xls

D1.01.01-502 Výpis truhlářských výrobků R1-Model_DI14.pdf

V Brně dne