

Legenda místností

Ozn.	Název místnosti	Plocha (m²)	Podlaha
2.01	Chodba	35,62	Keram. dlažba
	Byt č.1		
2.02	Chodba	4,20	Keram. dlažba
2.03	Kuchyň + obývací pokoj	23,04	Plovoucí podlaha
2.04	Pokoj	9,55	Plovoucí podlaha
2.05	Spálňní zařízení	4,68	Keram. dlažba
2.06	Balkon	6,32	Terac. dlažba
	Byt č.2		
2.07	Chodba	4,14	Keram. dlažba
2.08	Kuchyň + obývací pokoj	16,33	Plovoucí podlaha
2.09	Spálňní zařízení	4,82	Keram. dlažba
2.10	Balkon	14,41	Terac. dlažba
	Byt č.3		
2.11	Chodba	4,13	Keram. dlažba
2.12	Kuchyň + obývací pokoj	15,91	Plovoucí podlaha
2.13	Pokoj	9,45	Plovoucí podlaha
2.14	Spálňní zařízení	4,86	Keram. dlažba
2.15	Balkon	6,09	Terac. dlažba
	Byt č.4		
2.16	Chodba	4,40	Keram. dlažba
2.17	Kuchyň + obývací pokoj	19,69	Plovoucí podlaha
2.18	Pokoj	19,35	Plovoucí podlaha
2.19	Spálňní zařízení	4,86	Keram. dlažba
	Byt č.5		
2.20	Chodba	5,04	Keram. dlažba
2.21	Kuchyň + obývací pokoj	22,00	Plovoucí podlaha
2.22	Pokoj	12,32	Plovoucí podlaha
2.23	Spálňní zařízení	6,38	Keram. dlažba
2.24	Balkon	13,05	Terac. dlažba
	Byt č.6		
2.25	Chodba	6,72	Keram. dlažba
2.26	Kuchyň + obývací pokoj	15,13	Plovoucí podlaha
2.27	Pokoj	8,90	Plovoucí podlaha
2.28	Spálňní zařízení	4,86	Keram. dlažba
2.29	Balkon	6,41	Terac. dlažba
	Byt č.7		
2.30	Chodba	3,70	Keram. dlažba
2.31	Kuchyň + obývací pokoj	21,55	Plovoucí podlaha
2.32	Spálňní zařízení	4,86	Keram. dlažba
2.33	Stávající osobní výtah	3,14	

Legenda prvků:

- ZS Signalizační systém nouzového volání
- Závislá 230V, jednofázová
- Závislá 230V, dvufázová
- Vývod 400V, trojfázová kombinace

-Postuply dle rozvodu požárním konstrukcím musí být utvářeny. Limity použité pro částí snění míli stupeň hořlavosti nejvyšší C1. Těsnící konstrukce musí vykazovat shodnou požární odolností s konstrukcí, kterou prostupují, ne však vyšší než 60 minut. Tímto postup musí být zřejmé označen stítem obsahujícím informace o požární odolnosti, druhu nebo typu úspavky, datu provedení, firmě, adrese a jinde živoavitele, označení výrobce systému.

Kreslil	Ing. K. Florian				
Vypracoval	Ing. K. Florian				
Projektant	Ing. K. Florian				
Zodp. proj.	Ing. F. Koliba				
Míst. úřad	Hodonín	Obec. úřad	Doni Bojanovice	Datum	6 / 2016
Akce	Obec Doni Bojanovice, Hlavní 383 696 17 Doni Bojanovice	Dokumentace	Formát	6 x A4	DP-S
	7 BJ, pečovatelské byty Doni Bojanovice	Měřítka			1/50
	D.1.4.3 Elektronistace				
Obsah	Napájení, zásuvkové okruhy - 2 NP				Číslo výkresu 3

