



LEGENDA

- 11VK-600/800

KLC 1220/450

V - EXAKT

TERM. HL. "K"

VEKOLUX

REGULUX

ON, OV
- DESKOVÉ TĚLESO RADK. VENTIL KOMPACT

OTOPNÉ TĚLESO TRUBKOVÉ KORAXLUX LINEAR CLASSIC

RAD. VENTIL HEIMEIER

TERMOSTAT. HLAVICE TYPU "K"

PŘIPOJOVACÍ ARMATURA HEIMEIER

REGULAČNÍ ŠROUBENÍ HEIMEIER

ODVZDUŠŇOVACÍ NÁDOBA, VENTIL

POZNÁMKA

ROZVODY VEDENÉ VE VEŘEJNÉ CHODBĚ BUDOU VEDENY POD STROPEM V PODHLAVÍ, POTRUBÍ V BYTECH BUDE VEDENO V PODLAŽÍ.
ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z MEZI A BUDOU IZOLOVÁNY NÁVLEK.
IZOLACI TL. 20 MM
REGULACE TOPNĚHO SYSTÉMU BUDE SIEMENS RYS
VŠECHNA TĚLESA BUDOU OPATŘENY INDIKÁTORYM TOPNÝCH NÁKLADŮ DATA III
S DÁLKOVÝM RADIOVÝM ODPOČTEM A TERMOSTATICKÝM HLAVICEMI

t_e = -13° 70°C/55°C

vyraboval	ING. MATUŠEKOVÁ	místní obec	Dolní Bojanovice	ING. EVA MATUŠEKOVÁ
zodp. projektant	ING. MATUŠEKOVÁ	kauz. úřad		projektant: Dřívěná
zodp. stavební		stavební úřad		606 19 MěstoCes 641
objednatel	Obec Dolní Bojanovice, Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice	formal.	644	ICD 105-40033, tel. 602724722
stavba	Stavební úpravy zdravotního střediska - 7b.j. pečovatelské byty, Dolní Bojanovice			datum 05/2016
	D.1.4.2 Vyšetření			skupina D1/5
obsah	Schéma vytápění			číslo zprávy 11/08/15
				arch. číslo
				stránka 02