

Protokol o výpočtu oteplení metodou porovnání ztrátových výkonů

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.2.15. Databáze 2016.05.1, platnost dat od 01.05.2016

Projekt:

Číslo:

Rozváděč: Rozváděč RH2

Datum: 9. 4. 2016

Zpracoval: Ing. Karel Florian, Ing. Karel Florian, 737900610, projekce.florian@seznam.cz

Poznámka:

Soubor: Stredisko_rozvadec_RH2.ECFX

Maximální ztrátový výkon pro rozváděč:

P_{max}: 140,0 W

Ztrátový výkon instalovaných přístrojů:

P_{v1} (přístroje): 132,4 W

Ztrátový výkon vodičů:

P_{v2} (vodiče): 64,7 W

Koeficient zohledňující soudobost:

0,6

Celkový ztrátový výkon v rozváděči s ohledem na koeficient soudobosti:

P_v (soudobý): 71,0 W

Ověření oteplení:

P_v < P_{max} VYHOVUJE