

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1

1.1. Název veřejné zakázky:	Stavební úpravy Obloukové ulice ve Šternberku
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	5070
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Šternberk
Sídlo:	Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
IČ:	00299529
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Na základě žádostí dodavatele nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

V současné době zpracováváme nabídku na VZ „Stavební úpravy Obloukové ulice ve Šternberku“. V soupisu prací SO 1-1 Komunikace v položce č. 153 je uvedena výměra 50,500 m³. Tato položka se odkazuje na výkaz výměr, kde v položce č. 10 je uvedena výměra 50,500 m². Prosím o úpravu MJ nebo výměry.

153	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m ³	50,500		0,00
-----	---	-----------	--	----------------	--------	--	------

PP

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od hlíny nebo písku

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) převození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek, b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 3. Množství jednotek se určí v m³ lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.

VV

VV

SO 101-Komunikace -položka výkazu výměr 10

50,5

50,500

ODPOVĚĎ 1

Jedná se o rozebrání původní dlažby kolem domů v rozsahu 50,5m². Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení nabídky přikládá nový upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, ve kterém byla dotčená položka upravena. Tento soupis stavebních prací nahrazuje původní soupis a všichni dodavatelé ho použijí pro zpracování svého nabídkového rozpočtu.

DOTAZ 2

V Technické zprávě je uvedeno, že v koordinaci se stavbou komunikace bude probíhat samostatná stavba rekonstrukce vodovodu a kanalizace (VHS Sitka). Jaké plyne omezení pro zhotovitele stavby komunikace – časové (provedení napojení vlastníků nemovitostí), dopravní, popř. finanční?

ODPOVĚĎ 2

Obě akce budou koordinovány pouze časově, tak aby rekonstrukce komunikace co možno nejdříve navázala na ukončenou rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Během rekonstrukce vodovodu a kanalizace proběhnou i veškeré další práce související – napojení vlastníků nemovitostí.

Úprava po rekonstrukci vodovodu a kanalizace – řádně hutněný zásyp do výše nivelety stávající komunikace. Během prací na komunikaci by tedy nemělo dojít již k žádným zásahům správce vodohospodářské infrastruktury.

DOTAZ 3

V Technické zprávě je požadavek na kácení 1 ks stromu. Jedná se o velmi vzrostlý smrk, má zadavatel povolení ke kácení stromu?

ODPOVĚĎ 3

Kácení stromu je řádně povoleno a počítá se s ním v rámci stavby.

DOTAZ 4

V technické zprávě je doporučena pro odvoz odpadu ze stavby (výkop, odfrézovaná živice, poškozená dlažba) řízená skládka Šternberk, Průmyslová ve vzdálenosti 2 km. Žádáme o sdělení výše poplatků na uvedené skládce? Popřípadě má si zhotovitel zajistit jinou skládku?

ODPOVĚĎ 4

Jedná se o společné doporučení zadavatele a projektanta. Skládka je provozována samostatným podnikatelským subjektem a výše poplatku za skládkovné je věcí smluvního vztahu mezi ním a producentem odpadu. Uchazeč může zvolit jakýkoli způsob likvidace odpadu v souladu se zákonem. Doklady o likvidaci odpadu jsou součástí dokladů, požadovaných při předání a převzetí stavby a následné kolaudaci speciálním stavebním úřadem.

DOTAZ 5

Ve výkazu výměr objektu komunikace stanovil zadavatel požadavek na konkrétní množství žulových dlažebních kostek (kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm), které mají být použity v rámci konstrukčních vrstev. Výkaz výměr předpokládá, že 1 tuna dlažebních kostek bude odpovídat cca 8,5 m² v položce č. 47., a v položce č. 48. odpovídá 1t / 5,2 m². Za předpokladu velikosti dlažebních kostek 8/10 cm, a předpokládaného množství tun, vychází, že zadavatel počítá s objemovou hmotností těchto dlažebních kostek v hodnotě cca 2 t/m³. Taková objemová hmotnost však neodpovídá skutečnosti, neboť dle příslušných fyzikálních tabulek se objemová hmotnost žuly pohybuje v rozmezí 2,6-2,8 t/m³. Důsledkem tohoto se domníváme, že množství uvedené k nacenění ve výkazu výměr nebude dostačovat k úplnému pokrytí vytyčených konstrukčních vrstev. Žádáme o upřesnění, popř. jak bude postupováno v případě prokázání většího množství žulových kostek.

ODPOVĚĎ 5

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení nabídky přikládá nový upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, ve kterém byly dotčené položky upraveny. Tento soupis stavebních prací nahrazuje původní soupis a všichni dodavatelé ho použijí pro zpracování svého nabídkového rozpočtu.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a upravuje Výzvu k podání nabídek, a to následovně:

Původní znění níže uvedeného bodu se ruší a nahrazuje se tímto novým platným a pro zpracování nabídky závazným zněním:

nově bod **LHŮTA PODÁNÍ NABÍDEK**

Lhůta pro podání nabídek končí dne **09.02.2017 v 11.00 hod.** Nabídky lze poslat prostřednictvím České pošty, s.p., jiného držitele poštovní licence, kurýrní službou nebo podat osobně každý pracovní den lhůty v době od 08:00 do 14:00 hod. (poslední den lhůty dle předchozí věty) na adresu: RTS, a.s., Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno. Kontaktní osoba a osoba oprávněná převzít nabídku je Ing. Ludmila Horková, 3.NP dveře č. 316, tel. 545 120 248.

Přílohy:

Soupis_stavebnich_praci_rev01

V Brně dne 1. 2. 2017