E.ON Distribuce, a.s. · F.A. Gerstnera 2151/6 · 370 01 České Budějovice

E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6,
370 01 České Budějovice
www.eon-distribuce.cz

24. února 2017

Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci

dle ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

(dále též jen „výzva“)

E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice (dále též jen „zadavatel“) připravuje zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem

„Kovově kryté rozvaděče do 25 kV s izolací plynem SF6“.

Za účelem zjištění relevantních a objektivních informací o možnostech daného trhu v otázkách nezbytných pro specifikaci zadávacích podmínek této veřejné zakázky se zadavatel rozhodl využít institutu předběžné tržní konzultace dle ust § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „ZZVZ“).

Stručný popis předmětu veřejné zakázky a rovněž konkrétní účel a dílčí otázky předběžné tržní konzultace jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy.

Průběh a podmínky účasti předběžné tržní konzultace

Předběžné tržní konzultace (dále též jen „PTK“) se mohou účastnit všichni potenciální dodavatelé veřejné zakázky.

PTK bude vedena **písemnou formou.** Zadavatel se v rámci PTK obrací na potenciální dodavatele předmětné veřejné zakázky s žádostí o vypracování **písemných odpovědí** k otázkám č. 1 až č. 13 uvedeným v příloze č. 1 této výzvy.

Bude-li to zadavatel s ohledem na obdržené informace považovat za vhodné, budou účastníci PTK, jejichž písemné odpovědi zadavatel obdrží, vyzváni k osobnímu jednání.

Kontaktní osoba

Kontaktní osobou zadavatele pro PTK je: **Mgr. Monika Gebauerová**, tel.: +420 734 430 799, email: ***monika.gebauerova@eon.cz***

Termín a způsob doručení odpovědí

Písemné odpovědi je možno zadavateli předložit nejpozději do pátku **10. 3. 2017 do 16:00 hodin.**

Účastníci PTK své odpovědi (dále též jen „podání“) doručí na shora uvedenou adresu zadavatele k rukám kontaktní osoby, popř. na kontaktní email. Na obálku popř. do předmětu emailu je nutno vepsat ***„VZ Kovově kryté rozvaděče - PTK“.***

Podání musí obsahovat identifikační údaje účastníka PTK a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za účastníka.

Předběžná tržní konzultace nesmí narušit hospodářskou soutěž a nesmí vést k porušení základních zásad zadávání veřejných zakázek.

Informace vzešlé z předběžné tržní konzultace budou v souladu s požadavky ZZVZ uvedeny v zadávací dokumentaci.

V Českých Budějovicích dne 24. 2. 2017

……..

E.ON Distribuce, a.s.

E.ON Distribuce, a.s. IČ 28085400

Digitally signed by E.ON Distribuce, a.s. IČ 28085400
DN: cn=E.ON Distribuce, a.s. IČ 28085400, c=CZ, o=E.ON Distribuce, a.s. [IČ 28085400]
Location: České Budějovice
Date: 2017.02.24 15:15:31 +01'00'

Příloha č. 1 Výzvy k účasti na předběžné tržní konzultaci

Otázky k předběžné tržní konzultaci

k plánované veřejné zakázce s názvem

„Kovově kryté rozvaděče do 25 kV s izolací plynem SF6“

Předmět plánované veřejné zakázky:

Kompletní dodávka kovově krytých, typově odzkoušených rozvaděčů do 25 kV s izolací plynem SF6, včetně šéfmontáže a uvedení zařízení do provozu (cca 200 polí). Součástí dodávky je také doprava na místo určení (DDP dle INCOTERMS 2010) včetně vyložení z dopravního prostředku a složení na místo určení, zaškolení pracovníků zadavatele a následný servis.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

200 mil. Kč bez DPH.

Účel předběžné tržní konzultace:

Účelem předběžné tržní konzultace je zjištění objektivních informací o podmínkách pozáručního servisu poskytovaných dodavateli na trhu v zakázkách s obdobným předmětem plnění a o možnostech zadavatele při nastavení způsobu a rozsahu podmínek pozáručního servisu v rámci plánované veřejné zakázky.

Rozsah pozáručního servisu:

Není-li u jednotlivých otázek uvedeno jinak, zahrnuje pozáruční servis následující:

Zajištění oprav poruch a závad zařízení včetně zabezpečení dodávky náhradních dílů za cenu v místě a čase obvyklou, tj. uvedení zařízení do stavu plné využitelnosti vzhledem k jeho technickým parametrům, a to v předem daných reakčních časech a za předem sjednanou hodinovou sazbu servisních prací.

A: K délce pozáručního servisu

1) Jaká je **maximální doba** pozáručního servisu (v letech), k níž by byl dodavatel ochoten se smluvně zavázat v rámci veřejné zakázky **Kovově kryté rozvaděče do 25 kV s izolací plynem SF6** (dále též jen „veřejná zakázka“)?

2) Je akceptovatelný požadavek zadavatele na zajištění servisu **po dobu 15 let** (5 let záruční + 10 let pozáruční) od dodání předmětu plnění této veřejné zakázky?

3) Jaká je **průměrná doba** pozáručního servisu (v letech) poskytovaná dodavatelem na trhu u zakázek s **obdobným předmětem plnění**?

4) Lze po dodavateli požadovat odborné proškolení zadavatelem určených osob tak, aby tyto osoby byly schopny zajistit servisní práce (konkrétně provádět lehké a středně těžké opravy) bez součinnosti dodavatele?

B: K reakční době

5) Jakou **minimální reakční dobu** je dodavatel schopen garantovat pro zahájení oprav poruch a závad zařízení v místě umístění zařízení, a to od oznámení předmětné poruchy či závady zadavatelem v **rámci této veřejné zakázky**?
    a) V případě havarijních poruch a závad zařízení (v hodinách)
    b) V případě nehavarijních poruch a závad zařízení (ve dnech)

6) Jaká je **průměrná reakční doba** garantovaná dodavatelem pro zahájení oprav poruch a závad zařízení u zakázek **s obdobným předmětem plnění**?
    a) V případě havarijních poruch a závad zařízení (v hodinách)
    b) V případě nehavarijních poruch a závad zařízení (ve dnech)

Pozn.: Zahájením opravy poruchy a závady pro účely otázky č. 5 a č. 6 se rozumí fyzická prohlídka zařízení v místě umístění zařízení, určení rozsahu závady a poruchy zařízení, provedení úkonů zabraňujících vzniku škody a unikům provozních médií, stanovení doby, v níž bude závada či porucha opravena, a zahájení kroků k provedení této opravy v co nejkratší době, nejdéle ve lhůtě vymezené v otázce č. 7.

7) Jakou **minimální dobu** je dodavatel schopen garantovat pro provedení opravy poruchy a závady zařízení v místě umístění zařízení, a to od oznámení předmětné poruchy či závady zadavatelem **v rámci této veřejné zakázky**?
    a) V případě havarijních poruch a závad zařízení (v hodinách)
    b) V případě nehavarijních poruch a závad zařízení (ve dnech)

8) Jaká je **průměrná doba** garantovaná dodavatelem pro provedení opravy poruchy a závady zařízení u zakázek **s obdobným předmětem plnění**?
    a) V případě havarijních poruch a závad zařízení (v hodinách)
    b) V případě nehavarijních poruch a závad zařízení (ve dnech)

C: Rozsah pozáručního servisu, cena a způsob jejího sjednání

9) Jaká je **obvyklá hodinová sazba za práci servisního technika** dodavatele při opravě poruch a závad zařízení u zakázek s **obdobným předmětem plnění**?

    Jaká je **obvyklá hodinová sazba za práci servisního technika** dodavatele při opravě poruch a závad zařízení u zakázek **s obdobným předmětem plnění** při započtení veškerých souvisejících nákladů (doprava, ubytování, atd.)?

10) Je dodavatel schopen **v rámci této veřejné zakázky** poskytnout kompletní pozáruční servis (bezúplatné zajištění oprav poruch a závad zařízení včetně zabezpečení dodávky náhradních dílů, tj. uvedení zařízení do stavu plné využitelnosti vzhledem k jeho technickým parametrům, a to v předem daných reakčních časech) za **dohodnutou paušální cenu** (měsíční, roční)?

    Pozn. Dodavatel by nebyl povinen dodat náhradní díl/zajistit opravu bezúplatně, pokud by dle jeho zjištění byla závada či porucha způsobena nesprávnou obsluhou zařízení zadavatelem.

11) Jakou nejčastější formu má smluvní ujednání o poskytování pozáručního servisu mezi dodavatelem a zadavateli u zakázek **s obdobným předmětem plnění**? (Je poskytován **a)** kompletní pozáruční servis za paušální částku dle bodu 10), nebo jsou **b)** hrazeny skutečné náklady za každou jednotlivou dílčí opravu? V případě ad b) obsahují „servisní smlouvy“ inflační doložku?)

D: Ostatní

12) Je dodavatel schopen **zafixovat cenu náhradních dílů** dle ceníků platného ke dni podpisu smlouvy v **rámci této veřejné zakázky**?

13) Je dodavatel schopen, z důvodu omezené výšky některých prostor zadavatele určených pro instalaci rozvaděče a zachování možnosti následné manipulace s rozvaděčem v případě jeho poruchy či závady, dodat rozvaděč **s maximální možnou výškou 2400 mm všech polí, při šířce pole max 600 mm**?