

RTS, a.s. | Lazaretní 13 | 615 00 Brno

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 2671

IČO: 25533843 | DIČ: CZ25533843

DODATEČNÉ INFORMACE 10 (K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI)

Název veřejné zakázky:

Dodávky kabelů VN a NN

Evidenční číslo veřejné zakázky:

525125

Identifikační údaje o zadavateli

Název:

E.ON Distribuce, a.s.

Sídlo:

F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,

370 01 České Budějovice

IČO:

28085400

Veřejná zakázka podle předmětu:

Dodávky

Forma zadávacího řízení:

Jednací řízení s uveřejněním

Limit veřejné zakázky:

Nadlimitní

Společnost E.ON Distribuce, a.s., v zadávacím řízení zastoupena společností RTS, a. s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 22. 3. 2017 žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpověď:

DOTAZ 1

ve veřejné zakázce s názvem „Dodávky kabelů VN a NN“ požadujeme vyjasnění předmětu zadávacích podmínek ve smyslu §49 zákona 137/2006 Sb. v platném znění a to k následující skutečnosti.

Chtěli bychom Vás požádat o vyjasnění odpovědi k podotázce č. 1 Dodatečných informací 9 a zároveň upravení technických podmínek části 3 pro kabely NYY-J 1x240 RM a NYY-O 1x240 RM.

Zde uvádíte, že „Požadavek zadavatele na stanovení poloměru ohybu kabelu vychází z normy PNE 34 1050, odst.2.6.4. Požadované hodnoty uvedené v Příloze 3 smlouvy jsou stanoveny jako limitní (u poloměru ohybu tedy maximální) a uchazeč může nabídnout zadavateli plnění výhodnější. V daném případě tedy uchazeč u položky „Poloměr ohybu kabelů o průměru "d" nad 40 mm“ uvede „ANO“ s poznámkou, že splňuje poloměr ohybu 12xd.“

Tímto Vaším požadavkem nemůžeme (a nemůže splnit ani žádný jiný výrobce kabelů) splnit technické podmínky pro kabely NYY-J 1x240 RM a NYY-O 1x240 RM a to z jednoho prostého důvodu. Vaše norma PNE 34 1050 pro tyto kabely stanovuje poloměr ohybu 12*d, avšak norma ČSN 34 7659-3G (kterou zároveň vyžadujete) stanovuje pro tyto kabely poloměr ohybu 15*d. Výrobce, který chce vyrábět pod normou ČSN, musí dodržet normu ČSN, tedy poloměr ohybu musí být 15*d. Zadávací dokumentace je v tomto zmatečná.

Tímto Vás žádáme o změnu požadavku na poloměr ohybu výše uvedených kabelů.

ODPOVĚĎ 3

V návaznosti na výše uvedený dotaz zadavatel upřesňuje Přílohu 3 smlouvy u části 3 veřejné zakázky, kdy pro vyloučení jakýchkoliv pochyb či nejasností při následném posuzování nabídek rozděluje položky požadovaných parametrů následujícím způsobem:

Tel.: 545 120 211 | Fax: 545 120 210

E-mail: rts@rts.cz | www.rts.cz

KB Brno venkov, č.ú. 446942-641/0100



Původní znění:

Poloměr ohybu kabelů o průměru "d" od 20 do 40 mm	12 * d	[ANO/NE]
Poloměr ohybu kabelů o průměru "d" nad 40 mm	15 * d	[ANO/NE]

Nové znění:

Poloměr ohybu vícežilových kabelů o průměru "d" od 20 do 40 mm	12 * d	[ANO/NE]
Poloměr ohybu jednožilových kabelů o průměru "d" od 20 do 40 mm	15 * d	[ANO/NE]
Poloměr ohybu vícežilových kabelů o průměru "d" nad 40 mm	15 * d	[ANO/NE]

Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze dotazu a odpovědi zadavatele, kterými se nemění zadávací podmínky, se lhůta pro podání žádostí o účast v souvislosti s poskytnutím těchto dodatečných informací neprodlužuje.

Přílohy:

Příloha 3 Technické parametry uváděné uchazečem - ČÁST 3)_revize2