

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:

**Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
p.o. - Hrad Malenovice - statické zajištění**

Identifikační údaje o zadavateli

Název:

Zlínský kraj

Sídlo:

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

IČ:

70891320

Veřejná zakázka podle předmětu:

Veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení

Na základě vlastního podnětu poskytuje zadavatel následující vysvětlení zadávací dokumentace.

INFORMACE 1

Zadavatel se dále rozhodl rozvést odpověď na dotaz číslo 2 z Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, který zněl:

DOTAZ 1

V místech statického zajištění v podlahové konstrukci se mají dubové vlýsky použít ke zpětné montáži. Vzhledem k náročnosti a výskytu statického zajištění však dojde k poškození celé podlahové plochy. Např. místnost č.2.07 nebo 2.08. Navíc v místnosti č.2.07 je v místě statického zajištění stálá expozice, se kterou se nesmí hýbat. Prosíme o zohlednění těchto faktů do výkazu výměr a rozdělení podlah dle druhů a velikostí dubových parket.

ODPOVĚĎ 1

Při provádění je nutno respektovat vyjádření památkového úřadu, tj. v maximální míře podlahové krytiny navracet zpět. Podlahy jsou v rozpočtu i projektu rozděleny na vlysové a prkenné. Žádné další rozdělení vlysových podlah podle velikosti zadavatel neuvádí. U podlah se počítá s výměnou celých podlah, ale s cílem maximalizovat zachování stávajících dřevěných povrchů

Zadavatel k tomu dotazu dále dodává, že požaduje, aby místnost, v níž je instalovaný skelet slona byla provedena v souladu s projektem (zpevněna). Při realizaci stavebních prací zajistí zadavatel spolupráci provozovatele muzea s dodavatelem, aby došlo k co nejšetrnějšímu přemístění skeletu slona, a byly minimalizovány zásahy a případné poškození tohoto exponátu. Pokud by se ukázalo, že je tímto způsobem možné dosáhnout požadovaného výsledku, je zadavatel připraven řešit provádění stavebních prací spojených se zpevněním podlahových konstrukcí i deinstalací a následnou zpětnou instalací skeletu

slona. Přesun skeletu či deinstalaci skeletu v takovém případě zabezpečí zadavatel podle pokynů a v čase požadovaném dodavatelem.

INFORMACE 2

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem k tomu, že zadavatel podává toto Vysvětlení, které navazuje na předchozí žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace a dokument Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 stále ve lhůtě stanovené zákonem pro poskytnutí vysvětlení na základě žádosti dodavatele a zadavatel v původním Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 již lhůtu pro podání nabídek přiměřeně prodloužil, dále již lhůtu pro podání nabídek neprodlužuje. Pro podání nabídek tak platí podmínky a termín stanovený ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

V Brně dne 22. 6. 2017