

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky: **Nová radnice pro Prahu 7**
 Evidenční číslo zakázky: **Z2017-015104**
 Číslo oznámení TED: **2017/S 109-218821**

Identifikační údaje zadavatele:

název: **Městská část Praha 7**
 sídlo: **nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7, PSČ: 170 00**
 IČ: **00063754**
 právní forma: **Obec - městská část hlavního města Prahy**

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Je možno použít výtah v budově pro svislý přesun suti?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Stávající výtahy v budově jsou určeny k odstranění a nahrazení novými. Staveniště bude vybranému dodavateli předáno včetně stávajících výtahů. Pokud je bude zhotovitel využívat dočasně k přepravě, pak pouze na vlastní odpovědnost a vlastní náklady. Zadavatel negarantuje funkčnost stávajících výtahů. Zadavatel upozorňuje na nutnost dodržovat příslušné předpisy spojené s provozem výtahů (revize, BOZP apod.).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Domníváme se, že parametry (EI 60, Rw=50dB) pro nesystémovou skladbu SDK příčky tl.90mm (list K22.10 – SDK; pol.č.2) nejsou v souladu s předpisy výrobce SDK příček.

2	K	7631113-R	SDK příčka tl 90 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5, 1xA 15,0 +mezera+1xA12,5 EI 60 Rw 50 dB (kanceláře/chodba) -Viz V.P.-bod 15	m2	120,819		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	-------------------

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Zadavatel upřesňuje skladbu této atypické příčky na 1xMA 12,5 + 1xRF 15 + mezera + 1xMA 12,5, EI 45, Rw 50 dB.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Je možné zaměnit výrobky (materiály) uvedené v soupisu prací za výrobky (materiály) stejných parametrů?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

V souladu s článkem 13.8 Zadávací dokumentace není možno Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr měnit. Tzn., že při přípravě nabídkového rozpočtu budou Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněny tak, jak jsou v zadávací dokumentaci.

V článku 18.1 Zadávací dokumentace připouští zadavatel ve smyslu § 89 odst. 6 ZZVZ použití jiného rovnocenného řešení. V souladu se zadávacími podmínkami (článek 18.1 Zadávací dokumentace, článek 5.14 Obchodních podmínek) si zadavatel vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály. Tzn., že při realizaci zakázky bude zhotovitelem předložen konkrétní výrobek objednateli k odsouhlasení před zahájením prací nebo dodávky ve smyslu článku 5.14 Obchodních podmínek a objednatel posoudí, zda tento výrobek splňuje zadávací podmínky a odsouhlasí jej k použití.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Domníváme se, že procentuální množství v položce dle soupisu prací, viz níže, není v souladu s procentuálním množstvím uváděným dle ÚRS.

14	K	998764204	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	981,859		0,00	CS ÚRS 2015 02
----	---	-----------	---	---	---------	--	------	----------------

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Dodavatel si zvolí takovou výši jednotkové ceny, aby celková cena za položku přesunu hmot odpovídala nákladům, které dodavatel na plnění této položky předpokládá.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Domníváme se, že procentuální množství v položce dle soupisu prací, viz níže, není v souladu s procentuálním množstvím uváděným dle ÚRS.

38	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	33 469,564		0,00	
----	---	-----------	---	---	------------	--	------	--

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Dodavatel si zvolí takovou výši jednotkové ceny, aby celková cena za položku přesunu hmot odpovídala nákladům, které dodavatel na plnění této položky předpokládá.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Domníváme se, že pro řádné ocenění položek demontážních prací, viz níže, chybí přesné množství nebo alespoň stávající dokumentace (ZTI, silnoproud, slaboproud).

65	T41.16		Demontáž a odvoz stávajících rozvodů a zařízení zdravotnické							
66	41.16.0110		demontáž	kpl	1			0,00	0,00	0,00
67	41.16.0120		odvoz na skládku	kpl	1			0,00	0,00	0,00
172	42.100.0110		Demontáž stávající instalace	set	1			0,00	0,00	0,00
112	42.20.0120		Demontáž stávající instalace	set	1			0,00	0,00	0,00

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Náklady na demontáže a odvoz na skládku budou stanoveny na základě prohlídky místa plnění a dle bouracích výkresů.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Domníváme se, že v oddílu sadové úpravy u položek, viz níže, není správný součtový vzorec pro výpočet celkových cen (dodávky, montáže) jednotlivých položek.

1	52.31.0010	Výsadba stromů listnatých a jehličnatých - obvod kmene 16/18, hloubení jam - 1,0 m3, 100% výměna půdy, hnojení - 4 tablety, výsadba dřevin s balem, obalení kmene rákosem, zemní ukotvení, úprava rabat, mulčování, zálivka vodou, manipulace	ks	1				0,00	0,00
2	52.31.0020	Platanus x acerifolia "Huissen"	ks	1			0,00	0,00	0,00

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Dodavatel je povinen dle zadávacích podmínek dodržet strukturu, obsah, množství a pořadí položek (věcné ani výměrové údaje v soupisech prací a dodávek nesmí být při zpracování nabídky měněny). Doplnění vzorce pro správný výpočet ceny položky je dodavatel oprávněn v případě potřeby provést.

Pro uvedené položky poř. č. 1 a 2 kapitoly K 52.30 Sadové úpravy (list 523_Sadové úpravy) doplní dodavatel do sloupce „Celková cena dodávky“ a „Celková cena montáže“ vzorec, kterým dojde k vynásobení „Množství“ a „Jednotkové ceny dodávky“ resp. „Jednotkové ceny montáže“ (doporučujeme zkopírovat vzorce z položky poř. č. 3 a vložit je do předmětných položek poř. č. 1 a 2).

V Praze, dne 27. 6. 2017

Ing. arch. Hana Pochmannová

vedoucí odboru investic a veřejných zakázek