



VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

V Praze dne 29. 6. 2017

Věc: **Dodatečné informace číslo 6**

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	E.ON Distribuce,a.s.
Sídlo zadavatele:	F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
Název veřejné zakázky:	Kombinovaná zemní lana
Druh zadávacího řízení:	Jednací řízení s uveřejněním podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále „zákon“)

Otázka č. 1

Znění dotazu

Priloha c.2.

3.2.2.2 Zatizení uderem blesku

Prosim Vas mozete vysvetlit typy I-1 a I-2.

Jedná se o typy požadované zadavatelem (nejedná se o typy, které by vyplývaly z technické normy) a přesné požadavky jsou popsány v odst. 3.2.2.2 Příloze č. 2 smlouvy. Jde pouze o informativní ukazatel zadavatele. Dodavatel musí splnit minimálně typ I-2.

Otázka č. 2

Znění dotazu

3.4.1 Barevná identifikace vláken

Nvrhujem pouzít normu IEC 60794 . Pre KZL pouzivame trubky pre 12, 24 alebo 48 vláken. Je obvykle zväzovať 12 vláken spolu. V trubice so 48 vláknami by to znamenalo že pre požadované farebné značenie podľa normy IEC 60304 by v jednom zväzku mohli byť 2 rovnake farby ale s rozličným krúžkovaním. Podľa normy IEC 60794 zväzujeme spolu 12 vláken rovnakej farby a s jednoduchým krúžkovaním. Prosim potvrdiť že môžeme ponúknuť farbenie vláken podľa tejto normy, viď pdf. Tiež uvádzame značenie trubiciek.

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel upravuje požadavky na barevné značení uvedené v Příloze 2 a Příloze 3 smlouvy. Upravená Příloha 2 a 3 smlouvy tvoří přílohu tohoto dokumentu.

Otázka č. 3

Znění dotazu

4.2.1 Typové skusky z hľadiska vonkajšieho vedenia

Typy KZL nie sú standardizované a sú navrhované podľa jednotlivých požiadaviek zakazníka. Na požadované KZL-ka momentálne neexistujú typové skusky. Typové skusky trvajú až 6 týždňov a náklady na požadované skusky sú 65,000Eu. Môžeme ponúknuť typové skusky na KZL-ka podobne v zadani VZ? Napríklad typová skuska bleskom na KZL s približne rovnakými priermi vonkajších drôtov?

Zadavatel připouští, aby dodavatel pro účely posouzení splnění technických požadavků zadavatele v



VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

nabídce doložil u jednotlivých nabízených typů KZL zkoušky obdobných typů KZL (je nutné uvést v Příloze č. 3 smlouvy). Zadavatel dále trvá na předložení protokolů z provedených typových zkoušek nabízených typů KZL v součinnosti před podpisem smlouvy, jak je stanoveno v zadávací dokumentaci.

Otázka č. 4

Znění dotazu

4.2.1.7 Skuska armatur

Tato skuska nie je castou výrobcu KZL ale výrobcu armatur.

Zadavatel potvrzuje, že zkouška armatur není vyžadována. Dodavatel pouze zadavateli potvrdí kompatibilitu nabízeného plnění s armaturami RIBE, které v současné době zadavatel používá, jak je uvedeno v Příloze č. 3 smlouvy.

Otázka č. 5

Znění dotazu

4.2.1.10 Merania vnutorneho tlmenia vodičov

Prosim potvrdit ze EN 187200:2001 je stale platna alebo bola nahradena normou EN 60794-4?

Ano, původní norma EN187200:2001 je nahrazena novou normou EN 60794-4.

Otázka č. 6

Znění dotazu

4.2.2 Typove skusky z hladiska telekomunikacie

Tieto typove skusky prevadza vvyrobca optickych vlakien.

Ano, protokoly typových zkoušek zadavatel požaduje od dodavatele. Není podmínkou, aby byly zkoušky provedeny přímo dodavatelem.

Otázka č. 7

Znění dotazu

5.1 Technicke parametre

Prosim Vas mozete potvrdit pozadovanu hodnotu minimalneho polomeru ohybu. Normalizovane kladky pre instalaciju v Cechach a na Slovensku maju polomer 650mm na nosnych stoziaroch a 800mm na rohových/kotevných stoziaroch. Z toho dovodu sa zvycajne specifikuje instalacny minimalny polomer ohybu 15x priemer KZL (nie viac). KZL s vacsim minimalnym polomerom ohybu používajú viac ocelových drotov.

Zadavatel upravil požadavky následujícím způsobem:

- Byla upravena položka „Poloměr ohybu“ specifikována na maximální hodnotu dovoleného minimálního poloměru ohybu a to na 15x průměr KZL, viz Příloze 3 smlouvy,



VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- „Ohyb při napnutí (dynamická zkouška)“ změněna z hodnoty 450 mm na 650 mm, viz. Příloha 2 smlouvy, odstavec 4.2.1.11

Upravená Příloha 2 a 3 smlouvy tvoří přílohu tohoto dokumentu.

Otázka č. 8
Znění dotazu
Příloha c.4 Mozeme pripomienkovať niektore paragrafy alebo Kupna Zmluva ke konečný dokument podľa ktorého sa budeme riadiť?
Zadavatel nepřipouští změny v kupní smlouvě ze strany uchazeče.

Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze dotazů a odpovědí zadavatele na žádosti o dodatečné informace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne **26.07.2017 v 11:00 hod.**

Příloha:

Příloha č. 1 - Příloha 2_KZL_Technická specifikace předmětu veřejné zakázky_revize
Příloha č. 2 - Příloha 3_KZL_Technické parametry uváděné dodavatelem_revize

Kristýna Korecová
Veřejné zakázky s.r.o.
tel. 222 261 468