

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky: **Nová radnice pro Prahu 7**
Evidenční číslo zakázky: **Z2017-015104**
Číslo oznámení TED: **2017/S 109-218821**

Identifikační údaje zadavatele:

název: **Městská část Praha 7**
sídlo: **nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7, PSČ: 170 00**
IČ: **00063754**
právní forma: **Obec - městská část hlavního města Prahy**

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

U pozice X33 – Kouřová roleta v 2.NP textilní požární uzávěr včetně elektricky ovládacího modulu v listu K23.00 – Ostatní se jedná o textilní rolovací kouřové zábrany, které v případě požáru sjedou až na podlahu? Tzn. jejich výška se rovná světlé výšce podlaží 2.NP?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13

Ano, kouřové rolety jsou až na podlahu na celou výšku 2.NP. Po kontrole opravuje zadavatel jejich celkovou výměru na 26,86 m (2,63*2 + 5,4*4).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V zadávací dokumentaci není obsažen IGP. V návaznosti na požadované základové konstrukce mikropilot bychom chtěli požádat o informaci ohledně geologické skladby zeminy a výšce hladiny spodní vody pod základovou deskou.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14

Viz dokumentace pro provádění stavby – B-Souhrnná technická zpráva, kapitola B.1.2.2; rovněž SO110 Stavební úpravy budovy, 04-A4 Izolace, Technická zpráva Hydroizolace spodní stavby, kapitola 4.3.

V Praze, dne 30. 6. 2017

Ing. arch. Hana Pochmannová
vedoucí odboru investic a veřejných zakázek