

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky: **Nová radnice pro Prahu 7**
 Evidenční číslo zakázky: **Z2017-015104**
 Číslo oznámení TED: **2017/S 109-218821**

Identifikační údaje zadavatele:

název: **Městská část Praha 7**
 sídlo: **nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7, PSČ: 170 00**
 IČ: **00063754**
 právní forma: **Obec - městská část hlavního města Prahy**

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Žádáme zadavatele o upřesnění SHZ. Navržené řešení, obsahující silný skleníkový plyn, dle našich informací splní jen jeden dodavatel. Připouští zadavatel alternativní řešení s jiným plynem, které bude na výrazně vyšší kvalitativní a ekologické úrovni? Navíc se zadavatel vystavuje budoucímu zákazu užívání systému (restrikce ze strany EU a ekologické zátěže). Již nyní se uvažuje o zpoplatnění těchto plynů jako tomu je např. u elektráren.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15

Hasivo HFC236 fa spadá do kategorie sledovaných látek podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006. Nejedná se o zakázanou látku ani omezenou ve svém použití, naopak z dostupných informací vyplývá, že je například používána jako jediná možná náhrada původně používaných halonových hasiv pro ochranu bojové techniky objektů v armádě ČR (datová centra apod.). V současné době je dle zjištění zadavatele na trhu více různých dodavatelů, kteří nabízejí systémy stabilních hasících zařízení HFC236. Toto hasivo je zvoleno z důvodu optimálního poměru cena/výkon a dále z důvodu nejlepších vlastností z pohledu bezpečnosti, života a zdraví osob.

K možnosti alternativního řešení viz Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Dále jsme narazili na nesrovnalosti v podkladech u SHZ a ve výkazu výměr

- položka 17 = spouštěcí tlačítko 3ks, dle výkresu pouze 1ks
- položka 19 = optickokouřový hlásič 8ks, dle výkresu pouze 2ks
- položka 21 = patice hlásiče 8ks, dle výkresu pouze 2ks
- položka 26 = panel s popisem 3ks, dle výkresu pouze 1ks
- dále jsou uvedeny 4ks akumulátorů (2ks ústředna + 2ks nasávací systém), pak ovšem chybí napájecí zdroj pro nasávací systém (nasávací systém ve VV neobsahuje žádné příslušenství)

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16

Platí počty komponent tak, jak jsou ve výkresech, tj. VV se upravuje takto:

17	Tlač.hlásič START	ks	1
18	Tlač.hlásič STOP	ks	3
19	Optickokouřový hlásič napěťový	ks	2
20	Opticko-teplotní hlásič	ks	0
21	Patice hlásiče	ks	2
22	Laserová detekce	kpl	1
23	Nasávací potrubí, vč. příslušenství	kpl	1
24	Opticko-akustická signalizace – červená	ks	4
25	Optická signalizace – oranžová	ks	0
26	Optická signalizace – LED panel s popisem	ks	1

Jako napájecí zdroj pro nasávací hlásič (a skříň pro 2x Aku) slouží tato položka:

15	Expander hasební	ks	1
----	------------------	----	---

Zadavatel poskytuje dále v souladu s § 98 odst. 5 ZZVZ následující informaci:

Vzhledem k žádostem o vysvětlení zadávací dokumentace a příslušných vysvětlení poskytnutých zadavatelem, které mají dopad do Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Soupis), připravuje zadavatel uveřejnit upravený Soupis, kde budou zohledněny (a přehledně zvýrazněny) úpravy dle poskytnutých vysvětlení. **Uveřejnění upraveného Soupisu předpokládá zadavatel v pondělí 10. 7. 2017. Zároveň bude přiměřeně prodloužena lhůta pro podání nabídek.**

V Praze, dne 3. 7. 2017

Ing. arch. Hana Pochmannová
vedoucí odboru investic a veřejných zakázek