

DODATEČNÉ INFORMACE 6

(k zadávací dokumentaci)

1.1. Název veřejné zakázky:	Primární technologie VVN
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	527323
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	E.ON Distribuce, a.s.
Sídlo:	F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČ:	28085400
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
1.5. Forma zadávacího řízení:	Jednací řízení s uveřejněním
1.6. Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Společnost E.ON Distribuce, a.s., v zadávacím řízení zastoupena společností RTS, a. s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 10. 7. 2017 žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpověď:

DOTAZ 1

U části 2 Měřicí transformátory v Příloze 2 Kupní smlouvy Technická specifikace předmětu veřejné zakázky v článku 6.2.1 Požadavky pro PT proudový v tabulce Data jader transformátoru proudu jsou uvedeny požadavky na Ochranná jádra 3-5 Třída přesnosti 5P20 a Nadproudový činitel 60. Budou tedy požadována ochranná jádra 5P20 nebo podle nadproudového činitele 60 5P60?

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že ochranná proudová jádra 3-5 jsou požadována 5P20. Tato hodnota platí jak pro přístrojový transformátor, tak kombinovaný přístrojový transformátor.