



VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

V Praze dne 13.7. 2017

Věc: **Dodatečné informace číslo 7**

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	E.ON Distribuce,a.s.
Sídlo zadavatele:	F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
Název veřejné zakázky:	Kombinovaná zemní lana
Druh zadávacího řízení:	Jednací řízení s uveřejněním podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále „zákon“)

Otázka č. 1

Znění dotazu

Dokument – Technická specifikace bod 2.1 „normy a předpisy“ – žádáme vysvětlení z jakého důvodu musí KZL vyráběné dle EN 60794-4-10 a souvisejících norem splňovat požadavky norem týkajících se jiných výrobků (např. EN 50 182, EN 50183 a EN 50 326 – normy pro vodiče, nikoli KZL)?

Znění odpovědi

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že KZL musí splňovat normu ČSN EN 60794-4-10. Dále uvádí, že bod 2.1. „normy a předpisy“ v dokumentu Technická specifikace, shrnuje přehled všech norem, na které se Zadavatel odvolává v jednotlivých požadavcích.

Otázka č. 2

Znění dotazu

Dokument – Technická specifikace bod 3.2.1.5 „maziva“ – dle normy EN 60 794-4-10 pro KZL jsou požadavky na mazivo řešeny normou IEC 61394. V článku uvádíte normu EN 50 326, která platí pro vodiče, nikoli KZL.

Znění odpovědi

Zadavatel trvá na znění technické specifikace včetně požadavku na ČSN EN 50 326.

Otázka č. 3

Znění dotazu

Dokument – Technická specifikace bod 3.2.2.5 „materiál“ – žádáme vysvětlit proč musí KZL splňovat normu EN 50 183 které se týká vodičů? Norma pro KZL je EN 61 232.

Znění odpovědi

Zadavatel trvá na znění technické specifikace.



VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Otázka č. 4

Znění dotazu

Dokument – Technická specifikace bod 4.3.1 „přejímací zkoušky z hlediska venkovního vedení“ – prosíme vysvětlit požadované zkoušky vyplývající z normy EN 50 182 která se netýká KZL. Přejímací požadavky pro KZL jsou stanoveny dle EN 60 794-4-10.

Znění odpovědi

Zadavatel trvá na znění technické specifikace včetně požadavku na ČSN EN 50 182.

Otázka č. 5

Znění dotazu

Dokument - Technická specifikace bod 4.3.1 „Zkouška FAE“ - zkouška svařovaných spojů na FAE pomocí mikrofotografií a vyhodnocení za použití mikroskopu - prosíme o uvedení normy podle které se zkouška provádí a vysvětlení postupu této zkoušky. V normě pro KZL tato zkouška není uvedena.

Znění odpovědi

Jedná se o přejímací zkoušku, při které se pomocí mikrofotografií a mikroskopu ověřují požadované vlastnosti uvedené v Technické specifikaci (oválnost, deformace,...).

Kristýna Korecová
Veřejné zakázky s.r.o.
tel. 222 261 468