



VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

V Praze dne 13.7. 2017

Věc: **Dodatečné informace číslo 8**

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	E.ON Distribuce,a.s.
Sídlo zadavatele:	F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
Název veřejné zakázky:	Kombinovaná zemní lana
Druh zadávacího řízení:	Jednací řízení s uveřejněním podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále „zákon“)

Otázka č. 1

Znění dotazu

Vzhľadom na to ze podľa Otázky c.3 v priloženej Dodatočnej informácii 6 trvate na predložení Typových skusok na navrhnuté KZL-ka pred podpísaním zmluvy máme ďalšie pripomienky: -

4.2.1.2 Zkouška bleskem

Droty s priemerom mensim nez 3.0mm pravdepodobne nesplnia požiadavku

'V průběhu zkoušky se mohou roztavit při zatížení maximálně 3 dráty vnější vrstvy.'

Znění odpovědi

Dodavatel musí dodat takový materiál, který splní požadavky technické specifikace. Pokud průměr drátu menší než 3 mm je nedostačující, musí dodavatel použít větší průměr.

Otázka č. 2

Znění dotazu

4.2.1.3 Tečení

- Zkouška musí být provedena po dobu alespoň 4000 hodin.

Pozadovaných 4000 hodin je 166 dní – skoro 6 mesiacov. Obvykle sa skusa 1000 hodin (44 dni), podobne ako je požiadavka od EoN Nemecko.

Znění odpovědi

Zadavatel tomuto dotazu uvádí, že připouští provedení zkoušky v min. délce 1.000 hodin.

Otázka č. 3

Znění dotazu

4.2.1.10 Měření vnitřního tlumení vodiče (samotlumení)

Tato skuska sa obycajne vykonava u výrobcu armatur. V prípade ze trvate na skuske u nas tak budeme potrebovat dodat armatury ktore doporučujete.

Odhadujeme ze vsetky pozadovane skusky na vysutazene KZL-ka budu trvat 6 az 8 mesiacov. Zalezi od volnej capacity niektorých skusobní.



VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Znění odpovědi

Zadavatel používá standardní armatury od firmy RIBE. Dodavatel předloží zkoušky buď od výrobce armatur, nebo své, kde potvrdí požadované technické vlastnosti.

Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze dotazů a odpovědí zadavatele na žádosti o dodatečné informace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne 9.8.2017 v 11:00 hod.

Kristýna Korecová
Veřejné zakázky s.r.o.
tel. 222 261 468