

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky: **Nová radnice pro Prahu 7**
Evidenční číslo zakázky: **Z2017-015104**
Číslo oznámení TED: **2017/S 109-218821**

Identifikační údaje zadavatele:

název: **Městská část Praha 7**
sídlo: **nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7, PSČ: 170 00**
IČ: **00063754**
právní forma: **Obec - městská část hlavního města Prahy**

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Žádáme Vás o přepočítání výkazu výměr u skladeb podlah s označením S15 a S16, neboť se domníváme, že celkový součet množství, který je uvedený ve výkazu výměr se neshoduje s údaji uvedenými v projektové dokumentaci.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 75

Výměry podlah jsou přepočítány a opraveny v upraveném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (záložka K22.40 - Podlahy).

Zároveň byla v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr provedena oprava výměr u skladby podlahy S17 (záložka K22.40 - Podlahy).

Přílohou vysvětlení zadávací dokumentace je upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 25. 7. 2017, kde jsou zohledněny úpravy dle poskytnutých vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Žádáme Vás o upřesnění informací týkajících se typu nášlapných vrstev následujících místností:

1.10 KAVÁRNA-PŘÍPRAVNA

1.11 ŠATNĚ KAVÁRNA

1.12 HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ KAVÁRNY

1.12a HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ KAVÁRNY

1.12b HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ KAVÁRNY

Tabulka skladeb uvádí, že skladba podlahy s označením S11 má nášlapnou vrstvu CEMENTOVÝ POTĚR ("BROUŠENÝ BETON"), nýbrž v tabulce místností je u tohoto typu skladby uvedena jako nášlapná vrstva PUR stěrka. Který údaj je možné považovat za pravdivý?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 76

Výměry jsou přepočítány a opraveny v upraveném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (záložka K22.40 - Podlahy). V tabulce místností (NRP_3_110_A1_B01-170724-tabulka místností) byly opraveny typy podlah (viz příloha).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Žádáme Vás o upřesnění informací týkajících se následující položky:

15 K O08 O0901-O0908: skleněný nadsvětlík vel.1600/600mm kus 4,000

Neboť dochází k rozporu mezi údaji uvedenými ve výkazu výměr a tabulce sklenářských výrobků a to konkrétně u popisu a rozměru tohoto proskleného nadsvětlíku.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 77

V upraveném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je opraveno znění položky č. 15, kód položky O08 včetně velikosti prvků (záložka K22.70 - Vnitřní skleněné...).

Zároveň byla v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr provedena oprava velikosti světlíku položky č. 17, kód položky O10 (záložka K22.70 - Vnitřní skleněné...).

Zadavatel dále upozorňuje, že s ohledem na provedené úpravy Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr provedl v souladu s § 98 odst. 5 a dle § 99 ZZVZ změnu zadávacích podmínek.

Zadavatel přiměřeně k provedeným změnám zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění s tím zároveň související termín otevírání nabídek. Jedná se o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 3 pracovní dny.

Príslušná změna Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele.

Přílohy: 4 Priloha c 1 k OP Soupis stav prací_20170725.xls
NRP_3_110_A1_B01-170724-tabulka místnosti.pdf

V Praze, dne 25. 7. 2017

Ing. arch. Hana Pochmannová
vedoucí odboru investic a veřejných zakázek