



VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

V Praze dne 28.7. 2017

Věc: **Dodatečné informace číslo 10**

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	E.ON Distribuce,a.s.
Sídlo zadavatele:	F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
Název veřejné zakázky:	Kombinovaná zemní lana
Druh zadávacího řízení:	Jednací řízení s uveřejněním podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále „zákon“)

Otázka č. 1

Znění dotazu

Žádáme Vás o vysvětlení některých odpovědí v dokumentu „Dodatečné informace číslo 7“ ze dne 13.7.2017.

Otázka č. 2 – žádáme o vysvětlení z jakých důvodů zadavatel trvá na požadavku pro mazivo dle ČSN EN, když norma pro výrobu KZL ČSN EN 60794-4-10 tuto normu nezná.

Znění odpovědi

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že výše zmiňovaná norma ČSN EN 60794-4-10, čl. 7. mimo jiné uvádí: „If used, the necessary type and the amount of grease to be applied shall be in accordance with IEC 61394 or **shall be defined between the supplier and the customer**“.

Zadavatel se tedy odkazuje na část, kde je uvedeno: „nebo musí být definováno mezi dodavatelem a zákazníkem“ Zadavatel definoval podmínky pro mazivo v bodu 3.2.1.5. přílohy č. 2 kupní smlouvy.

Otázka č. 2

Znění dotazu

Žádáme Vás o vysvětlení některých odpovědí v dokumentu „Dodatečné informace číslo 7“ ze dne 13.7.2017.

Otázka č. 3 – žádáme o vysvětlení z jakých důvodů zadavatel trvá na požadavku pro dráty ze slitiny hliník-hořčík-křemík dle ČSN EN 50183, když norma pro výrobu KZL ČSN EN 60794-4-10 tuto normu nezná.

Znění odpovědi

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že blíže specifikuje požadavky na použité komponenty KZL.



VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Otázka č. 3
Znění dotazu
Žádáme Vás o vysvětlení některých odpovědí v dokumentu „Dodatečné informace číslo 7“ ze dne 13.7.2017. Otázka č. 4 – žádáme o vysvětlení z jakých důvodů zadavatel trvá na požadavku pro přejímací zkoušky vodičů (AlFe lan) dle ČSN EN 50182, když přejímací zkoušky KZL jsou definovány normou ČSN EN 60794-4-10.
Znění odpovědi
Zadavatel má za to, že rozsah přejímacích zkoušek může být stanoven na základě obchodně právních vztahů mezi dodavatelem a zadavatelem. Zadavatel stanovil rozsah přejímacích v Příloze č. 2 Kupní smlouvy.
Otázka č. 4
Znění dotazu
Žádáme Vás o vysvětlení některých odpovědí v dokumentu „Dodatečné informace číslo 7“ ze dne 13.7.2017. Otázka č. 5 – žádáme o sdělení normy, která se týká přejímacích zkoušek na FAE (zkouška svařovaných spojů na FAE pomocí mikrofotografií...). Norma pro KZL ČSN EN 60794-4-10 tuto zkoušku nezná.
Znění odpovědi
Zadavatel uvádí, že odpověď je shodná, jako na otázku č. 3. Dále zadavatel doplňuje, že kontrola kvality provedení svařovaných spojů pomocí mikrofotografií je uvedena v Příloze 2., čl. 4.3.1. a není uvedena v ČSN EN 60794-4-10.
Otázka č. 5
Znění dotazu
Dotaz č.1: Technická specifikace bod 4.2. Typové zkoušky – prosíme o potvrzení, že kompletní typové zkoušky požadujete pouze od jednoho představitele KZL podobné konstrukce. Samostatné typové zkoušky chápeme jako požadavek na zkratové zkoušky (zkouška 1, zkouška 2 a zkouška 3). Tyto tři zkoušky budete požadovat od všech nabízených typů KZL, nebo budete akceptovat tyto tři zkoušky jen od jednoho představitele ze skupiny (10kA, 15kA a 25kA)?
Znění odpovědi
Zadavatel uvádí, že odpověděl na tento dotaz již v rámci dodatečnými informací č. 6., u otázky č. 3. Dále zadavatel uvádí, že požadavky na typové zkoušky jsou uvedeny v Příloze 2., odst. 4.2. Konkrétně: „Musí být provedeny níže uvedené typové zkoušky, aby byly prověřeny hlavní vlastnosti KZL. Zkušební protokoly s popisem zkušební sestavy musí být předány zadavateli. KZL je testováno s maximálním množstvím FAE a maximálním množstvím vláken. Samostatné typové zkoušky musí být provedeny pro každý typ KZL.“ Zkratové zkoušky musí být provedeny pro každý typ KZL (10 kA, 15 kA a 25 kA) a to na KZL s maximálním množstvím FAE a maximálním množstvím vláken.