

Vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky č. 4/17224

„Víceúčelové hřiště s umělým povrchem a mobilním kluzištěm“

Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Název: **Město Vracov**
Sídlo: náměstí Míru 202, 696 42 Vracov
IČO: 00285498
Zastoupený: Jaromírem Repíkem – starostou města

Zadavatel je na základě ustanovení § 43 ZZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy č. 17224 zástupcem.

Zástupce: DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice
Pracoviště: Sladkého 13, Brno - Komárov (areál MU)
IČO: 415 39 656
Registrace: OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078
Kontaktní osoba: Ing. Anna Kroulíková, email: zakazky@dea.cz,
tel.: 545 110 145



Informace o zadávacím řízení:

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ):
Veřejná zakázka na stavební práce
Určení režimu veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ):
Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ):
Zjednodušené podlimitní řízení

Použité zkratky:

ZZVZ: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Vážení,

v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), Vám oznamujeme vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele ze dne 25. 8. 2017

„prosím ještě o informaci k dokumentaci na vybudování kluziště ve Vracově:

- 1) V Technické zprávě a Výkresové dokumentaci je uvedena tepelná izolace kluziště 5 cm. Ve výkazu výměr tato izolace chybí !
- 2) Platí text z Technické zprávy, že investor připraví :

Zemní práce

Investor – město Vracov zajistí odkopání terénu, jeho urovnání, provedení násypu recyklátu (frakce 0 – 63 mm) tloušťky 50 mm na celé ploše dotčené výstavbou objektu SO 01 a jeho zavalcování válcem o hmotnosti minimálně 8 t na úroveň 191,150 m n. m. (= kóta -0,500).

“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 dotazu ze dne 25. 8. 2017

- 1) Cena za tepelnou izolaci je obsažena v položce objektu SO.01 Provozní soubor - Technologie chlazení, Díl: M35-1 Kluziště 20x40m, včetně rozvodů a chladicího zařízení, pol.č. 21 Systém chlazení plochy, rastr a žebrované potrubí vč. ventilů.
- 2) Text uvedený v Technické zprávě Objektu SO.01 - Víceúčelové hřiště je platný.

Ve Vracově dne 25. 8. 2017

.....
Ing. Anna Kroulíková

v plné moci

DEA Energetická agentura, s.r.o.

Seznam příloh: bez příloh