NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: **Dodávky kabelů a vodičů VN a NN**

EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Z2017-021572

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Název:	**E.ON Distribuce, a.s.**
Sídlo:	F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, PSČ: 370 01
IČ:	28085400

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Obchodní firma:	**Apeiron advisory s.r.o.**
Sídlo:	Národní 416/37, Praha 1 – Staré město, PSČ: 110 00
IČ:	02117495

Vysvětlení zadávací dokumentace

#7

I.
Vysvětlení zadávací dokumentace z podnětu dodavatelů

Zadavatel obdržel dne 8. 9. 2017 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, kdy dodavatel ve své písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace uvádí následující:

Dotaz č. 1

Vážený pane magistře, jako osobu pověřenou zastupováním společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO: 28085400, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 1772 (dále jen „Zadavatel"), ve věci veřejné zakázky s názvem „Dodávky kabelů a vodičů VN a NN" (dále jen „Veřejná zakázka") Vás tímto žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a čl. 12 zadávací dokumentace. V rámci vysvětlení zadávací dokumentace Vás prosíme o zodpovězení následujících otázek:

OTÁZKA Č. 1

Podle čl. 10.1 zadávací dokumentace musí být nabídka zpracována ve všech částech v českém či slovenském jazyce. Dále dle čl. 9.3 „Účastník zadávacího řízení doplní závazný vzor rámcové dohody pouze o relevantní informace vyžadované zadavatelem a označené v poli [DOPLNÍ DODAVATEL]". Podle čl. 10.3 zadávací dokumentace „Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v jejich přílohách vymezují závazné požadavky Zadavatele na plnění této Veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků Zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či změny obchodních podmínek mohou být považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení, není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak."

Bude Zadavatel považovat za změnu závazných požadavků, pokud nabídka bude sestávat z dokumentů v dvojjazyčném, česko-anglickém znění, přičemž v každém z takto předložených dokumentů bude uvedeno, že rozhodným zněním je znění v českém jazyce? Pokud je to možné, jsou účastníci oprávněni tímto způsobem upravit vzorové dokumenty, které tvoří přílohu zadávací dokumentace, včetně návrhu rámcové dohody (úpravou rozumíme převedení dokumentu do dvousloupcového formátu, kdy české znění bude tvořit první sloupec a anglický překlad druhý sloupec smlouvy, a dále doplnění, že rozhodné je znění v českém jazyce)?

OTÁZKA Č. 2

Podle přílohy č. 6 zadávací dokumentace „k realizaci eAukce bude využito eAukčního systému PROEBIZ, pro každou část veřejné zakázky bude provedena samostatná eAukce." Budou elektronické aukce v rámci jednotlivých částí Veřejné zakázky

probíhat současně, nebo postupně (např. nejprve bude provedena eAukce pro první část Veřejné zakázky, následně pro druhou část atd.)? Tzn. pokud účastník podá nabídku na více než jednu část Veřejné zakázky, může se stát, že se bude muset ve stejnou chvíli účastnit několika elektronických aukcí?

OTÁZKA Č. 3

Podle přílohy č. 6 zadávací dokumentace je účastník povinen ve své nabídce uvést konkrétní osobu odpovědnou za účast v eAukci a poskytnout k této osobě kontaktní údaje v minimálním rozsahu jméno, příjmení a e-mail. K dané eAukci může účastník uvést pouze jednu odpovědnou osobu; v případě uvedení více odpovědných osob bude do dané eAukce zavedena pouze první osoba dle poskytnutého seznamu. Je možné upravit přílohu č. 6 zadávací dokumentace tak, aby účastník eAukce byl oprávněn ve své nabídce uvést dvě osoby odpovědné za účast v eAukci, kdy oběma bude umožněno upravovat aukční hodnoty? Umožnění určení dvou odpovědných osob považujeme s ohledem na naše předchozí zkušenosti s elektronickými aukcemi za vhodné z hlediska flexibility reakce na změny aukčních hodnot a minimalizace rizika pochybení.

OTÁZKA Č. 4

Podle čl. 13 bodu (i) zadávací dokumentace jsou vybraní dodavatelé povinni zadavateli na písemnou výzvu předložit pojistnou smlouvu, přičemž předmětem pojištění bude pojištění odpovědnosti dodavatele za škodu z provozní činnosti způsobenou třetí osobě a pojištění odpovědnosti dodavatele za škodu způsobenou vadou výrobku. Pro vyloučení pochybností prosíme o potvrzení, že Zadavatel nepožaduje, aby vybraný dodavatel měl uzavřeny dvě samostatné pojistné smlouvy, přičemž předmětem jedné pojistné smlouvy bude pojištění odpovědnosti dodavatele za škodu z provozní činnosti způsobenou třetí osobě a předmětem druhé pojistné smlouvy bude pojištění odpovědnosti dodavatele za škodu způsobenou vadou výrobku. Tj. prosíme o potvrzení, že postačí, pokud vybraný dodavatel bude mít uzavřenu jedinou pojistnou smlouvu, která bude zahrnovat jak pojištění odpovědnosti dodavatele za škodu z provozní činnosti způsobenou třetí osobě, tak i pojištění odpovědnosti dodavatele za škodu způsobenou vadou výrobku.

OTÁZKA Č. 5

Podle zadávací dokumentace (např. čl. 4.3) mají být v částech 1, 2, 5 a 6 Veřejné zakázky dodány kabely „dle VDE“. Čl. 1 přílohy č. 3 závazných vzorů rámcové dohody požaduje uvedení, zda má účastník platnou certifikaci pro používání značky VDE (s výjimkou části 4 Veřejné zakázky). Podle čl. 13 bodu (ii) zadávací dokumentace jsou pak vybraní dodavatelé povinni Zadavateli na písemnou výzvu předložit platnou certifikaci pro používání značky VDE (s výjimkou části 4 Veřejné zakázky). Obdobně se tento požadavek objevuje v čl. 7 odst. 5 závazných vzorů rámcové dohody. Certifikace pro používání značky VDE je typická pro německou oblast a považujeme tento požadavek za nadbytečný, pokud kabely budou splňovat požadovaná kritéria kvality. 3 Bude Zadavatel akceptovat dodávku kabelů, které budou svou konstrukcí

odpovídat požadavkům pro udělení certifikace k používání značky VDE, ale nebudou certifikovány dle VDE?

OTÁZKA Č. 6

Podle přílohy č. 6 závazných vzorů rámcové dohody „kabely musí být dodány na kabelových bubnech vyrobených z oceli.“ Dle zkušeností dodavatele se kabelové bubny vyrobené z oceli standardně používají pro dodávky kabelů VVN, pro dodávky kabelů NN a VN postačují kabelové bubny vyrobené ze dřeva. Je možné upravit přílohu č. 6 rámcové dohody tak, že Zadavatel bude akceptovat dodání kabelů na kabelových bubnech vyrobených ze dřeva?

OTÁZKA Č. 7

Podle čl. III odst. 2 závazných vzorů rámcové dohody se jednotková cena zboží skládá mimo jiné z variabilní ceny, která je tvořena násobkem množství příslušného kovu v poptávaném kabelu a ceny tohoto kovu na burze, přičemž pro účely určení ceny kovu na burze je rozhodným dnem den převedení kabelu z konsignačního skladu dodavatele (pozn. předpokládáme, že s ohledem na čl. II má být správně uvedeno „z konsignačního skladu kupujícího“) na sklad kupujícího. To tedy znamená, že po celou dobu, co je zboží v souladu s výzvou k plnění dodáno do konsignačního skladu a uskladněno, až do doby vyskladnění zboží z konsignačního skladu, nese prodávající nebezpečí poklesu ceny kovu na burze. Přitom není stanovená žádná nejzazší doba, po kterou může být zboží v konsignačním skladu uskladněno, a případné změny ceny kovu na burze tak mohou být velmi výrazné, aniž by je byl prodávající schopen předvídat. Je možné upravit způsob výpočtu variabilní ceny zboží tak, že rozhodným dnem pro účely určení ceny kovu na burze bude den doručení výzvy k plnění prodávajícímu? Předem děkujeme za odpovědi na výše uvedené otázky a poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace.

Odpověď zadavatele:

Otázka č. 1:

Zadavatel uvádí, že požadavek na předložení dokumentů v českém nebo slovenském jazyce bude splněn i v případě vyhotovení dvojjazyčného česko-anglického znění dokumentů. Toto se však netýká návrhu rámcové smlouvy, kde zadavatel odkazuje na znění čl. 10.1 a 9.3. zadávací dokumentace.

Otázka č. 2:

Elektronická aukce bude probíhat samostatně pro každou část veřejné zakázky a to s dostatečným časovým odstupem, aby byly dodavatelé schopni účastnit se elektronické aukce u více částí veřejné zakázky. Podrobný harmonogram bude stanoven ve Výzvě k účasti v elektronické aukci dle § 121 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.

Otázka č. 3:

Požadavek zadavatele, resp. aukčního systému na uvedení jedné odpovědné osoby za účast v eAukci vyplývá zejména ze skutečnosti, že bude na tuto osobu zasílána v rámci aukčního systému Výzva k účasti v elektronické aukci a po ukončení aukce bude odpovědná osoba podepisovat závěrečný protokol. Z toho důvodu není možné, aby účastník určil více odpovědných osob. Před zahájením el. aukce může účastník písemně požádat o změnu odpovědné osoby.

Otázka č. 4:

Zadavatel potvrzuje, že nepožaduje uzavření dvou pojistných smluv a že postačí jediná smlouva, která bude splňovat požadavky zadavatele.

Otázka č. 5:

Zadavatel trvá na požadavku na VDE certifikaci.

Otázka č. 6:

Zadavatel trvá na dodávce kabelů na kovových bubnech jak je uvedeno v návrhu rámcové dohody.

Otázka č.7:

Zadavatel uvádí, že způsob výpočtu variabilní ceny ponechává tak, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci.

II.

Dále zadavatel obdržel dne 11. 9. 2017 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, kdy dodavatel ve své písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace uvádí následující:

Dotaz č. 2

Dobry den p.Kucerka,

V prilohe c.8 ZD „ Přehled požadovaných dokumentu" uvadzate aj poziadavku dodania „EU prohlášení o shodě" pre časti č.6(VN kable podla VDE) a č.7 (VN kable podla PNE) :

Příloha 5 – EU prohlášení o shodě (část 3, 6 a 7 SVZ) / EU prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech (část 1, 2, 4 a 5 SVZ)		

Pre káble VN sa však predmetne EU prehlasenie o zhode nevystavuje, kedze smernica EU 2014/34/EU (Low Voltage Directory) sa tyka iba kablov do urcitej hladiny napatia (do 1000V).

OTAZKA:

Budete akceptovat prehlasenie o nevydavani „Prohlaseni o shode" pre vyssieuvedene typy kablov, resp. nepripojenie tohto prehlasenia k dokumentacii?

Dakujem

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu potvrzuje, že příloha 5 smlouvy výslovně uvádí, že jestliže nespadá předmět plnění do kategorie stanoveného výrobku dle zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, kupující EU prohlášení o shodě ke smlouvě nepřipojí, ale výslovně tuto skutečnost uvede.

Příloha 8 zadávací dokumentace, na kterou výše odkazujete, promítá skutečnost, že součástí přílohy smlouvy bude vždy příloha 5, přičemž nemusí být vždy přiloženo EU prohlášení o shodě, ale může být nahrazeno prohlášením dodavatele, že se EU prohlášení o shodě pro daný typ výrobku nevydává.

III.

Dne 12. 9. 2017 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, kdy dodavatel ve své písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace uvádí následující:

Dotaz č. 3:

Dobrý den,

na straně 10 ZD pro část 7 je jako minimální referenční kritérium stanoveno dodat za poslední 3 roky alespoň 40 000 m jednožilového kabelu. Bylo by možné z tohoto požadavku slevit a splnit referenci dodávkami délkou 24 000 m?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že trvá na svém původním požadavku, tedy na prokázání dodávek minimálně 40 000 m jednožilového kabelu za poslední 3 roky.

IV.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k charakteru dotazů dodavatelů **neprodlužuje** lhůtu pro podání nabídek.

V Praze dne 13. 9. 2017

JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová

Digitálně podepsal JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová
Datum: 2017.09.13 16:47:36 +02'00'

za **E.ON Distribuce, a.s.**
Apeiron advisory s.r.o.

Národní 416/37 110 00 Praha 1

iČ: 02117495