NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: **Dodávky kabelů a vodičů VN a NN**

EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Z2017-021572

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Název:	**E.ON Distribuce, a.s.**
Sídlo:	F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, PSČ: 370 01
IČ:	28085400

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Obchodní firma:	**Apeiron advisory s.r.o.**
Sídlo:	Národní 416/37, Praha 1 – Staré město, PSČ: 110 00
IČ:	02117495

Vysvětlení zadávací dokumentace #11

I.
Vysvětlení zadávací dokumentace z podnětu dodavatele

Zadavatel obdržel dne 20. 9. 2017 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, kdy dodavatel ve své písemné žádosti uvádí následující:

Dotaz č. 1

Podle čl. 4.3 zadávací dokumentace mají být v rámci části 3 veřejné zakázky dodány "vodiče 1 kV dle PNE 34 7614". Stejný požadavek se potom opakuje v názvu této části zakázky v celé zadávací dokumentaci, na rozdíl od jiných částí veřejné zakázky, které mají v názvu jasně stanoven požadavek na dodání kabelů „dle VDE". Na základě toho bychom se domnívali, že Zadavatel měl v úmyslu požadovat, aby vodiče dodávané v části 3 veřejné zakázky odpovídaly požadavkům PNE, nikoli VDE.

Zároveň ale zadávací dokumentace pro část 3 veřejné zakázky stanoví požadavek na doložení platné certifikace pro používání značky VDE, a to v následujících částech dokumentace:

- na str. 18 zadávací dokumentace je stanoveno, že vybraný dodavatel je povinen zadavateli na písemnou výzvu předložit mj. platnou certifikaci pro používání značky VDE
- v příloze č. 3 vzoru Rámcové dohody (Technické parametry uváděné účastníkem) je mimo jiné uvedena otázka, zda účastník má platnou certifikaci pro používání značky VDE, přičemž dle čl. 4.5 zadávací dokumentace odpověď NE bude znamenat nesplnění technické specifikace a nabídka bude vyřazena

V zadávací dokumentaci a jejích přílohách tak spatřujeme rozpory týkající se požadavků na vodiče dodávané v rámci části 3, když na jednu stranu u této části veřejné zakázky na rozdíl od jiných částí není výslovně stanoven požadavek na soulad s požadavky VDE, na stranu druhou se na některých místech vyskytuje požadavek na předložení VDE certifikace.

Vyžaduje Zadavatel platnou certifikaci VDE také pro vodiče 1 kV dodávané podle části 3 veřejné zakázky? Pokud ano, čeho konkrétně se má tato certifikace týkat?

S ohledem na výše uvedenou nejasnost se zároveň domníváme, že je dán důvod pro prodloužení lhůty pro podávání nabídek, a to potenciálně o celou její původní délku.

Předem děkujeme za odpovědi na výše uvedené otázky a poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje pro část 3 sektorové veřejné zakázky doložit certifikaci pro slaněné izolované vodiče dle VDE, tedy pro typovou řadu NFA2X. Tento požadavek vyplývá z Přílohy 2 smlouvy, kde je požadovaná typová řada NFA2X jednoznačně uvedena.

II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k charakteru dotazu dodavatele **neprodlužuje** lhůtu pro podání nabídek.

V Praze dne 25. 9. 2017

JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová

Digitálně podepsal JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová
Datum: 2017.09.25 19:13:29 +02'00'

za E.ON Distribuce, a.s.
Apeiron advisory s.r.o.

Národní 416/37 110 00 Praha 1

iČ: 02117495