NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: **Dodávky kabelů a vodičů VN a NN**

EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Z2017-021572

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Název:	**E.ON Distribuce, a.s.**
Sídlo:	F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, PSČ: 370 01
IČ:	28085400

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Obchodní firma:	**Apeiron advisory s.r.o.**
Sídlo:	Národní 416/37, Praha 1 – Staré město, PSČ: 110 00
IČ:	02117495

Vysvětlení zadávací dokumentace #13

I.
Vysvětlení zadávací dokumentace z podnětu dodavatele

Zadavatel obdržel dne 23. 9. 2017 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, kdy dodavatel ve své písemné žádosti uvádí následující:

Dotaz č. 1

Podle čl. 6.6.1 zadávací dokumentace je v případě části 1 Veřejné zakázky za významnou dodávku obdobného charakteru považována „dodávka minimálně 500 000 m čtyřžilového kabelu se jmenovitým napětím Uo/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV s Al jádrem, vyrobených a zkoušených dle norem platných na území EU (HD603), přičemž dodávka byla realizována na území Evropské unie či v zemích Evropského sdružení volného obchodu."

Předpokládáme, že účelem tohoto kritéria technické kvalifikace je prokázat schopnost dodavatelů dodávat vícežilové kabely alespoň v kvalitě kabelů, jejichž dodání Zadavatel požaduje v rámci předmětu Veřejné zakázky, tedy alespoň čtyřžilové kabely.

Schopnost dodavatele splnit předmět Veřejné zakázky totiž může být dle našeho názoru prokázána i dodáním kabelu vyšší kvality, například pětižilového kabelu. Dodávka takového kabelu je totiž po všech stránkách přinejmenším stejně náročná, jako dodávka čtyřžilového kabelu, a není tedy důvod trvat na dodávce přesně čtyřžilového kabelu.

Lze tedy požadavek Zadavatele na prokázání kritéria technické kvalifikace dle čl. 6.6.1 zadávací dokumentace v rámci části 1 chápat tak, že za významnou dodávku obdobného charakteru bude považována dodávka minimálně 500 000 m alespoň čtyřžilového kabelu se jmenovitým napětím Uo/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV s Al jádrem, vyrobených a zkoušených dle norem platných na území EU (HD603), přičemž dodávka byla realizována na území Evropské unie či v zemích Evropského sdružení volného obchodu? Tzn. bude Zadavatel za významnou dodávku obdobného charakteru 2 považovat též dodávku pětižilového kabelu, pokud bude splňovat všechny ostatní atributy významné dodávky obdobného charakteru? Předem děkujeme za odpovědi na výše uvedené otázky a poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na původním znění. Zadavatel je provozovatelem distribuční soustavy el. energie a provozuje kabelovou distribuční síť NN v soustavě TN-C, tj. používá čtyřžilové kabely NN. V rámci kvalifikace proto požaduje reference na čtyřžilové kabely NN s Uo/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV.

II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k charakteru dotazu dodavatele **neprodlužuje** lhůtu pro podání nabídek.

V Praze dne 27. 9. 2017

JUDr. PhDr.
Karolina Spozdilová

Digitálně podepsal JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová
Datum: 2017.09.27 18:23:46 +02'00'

za **E.ON Distribuce, a.s.**
Apeiron advisory s.r.o.
Národní 416/37 110 00 Praha 1
iČ: 02117495