

V Boskovicích dne 11. října 2017

**Věc: Zadávací řízení - „Letovice, ul. Alšova - Oprava místní komunikace“ - část SO 101 - vysvětlení zadávací dokumentace**

V rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), pod názvem „**Letovice, ul. Alšova - Oprava místní komunikace**“ - část SO 101, zadavatel obdržel dotazy. Na tyto dotazy zadavatel odpovídá takto:

**Dotaz:**

SO 101 001 - pol. č. 2 - v situaci je uvedeno kácení 3 ks stromů, v soupisu je uveden pouze jeden ks. Prosíme o vysvětlení, příp. opravu.

**Odpověď**

Dojde ke kácení jednoho vzrostlého stromu a dvou drobných křovin pro které je určena položka 111201101R00 - Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m<sup>2</sup>.

**Dotaz:**

SO 101 001 - pol. č. 99 - pokud je uváděna v popisu trubka délky 6 m, je třeba změnit jednotku z kus na m. Prosíme o opravu.

**Odpověď**

Měrná jednotka položky je opravena. Zadavatel jak přílohu č. 1 těchto dodatečných informací poskytuje opravený výkaz výměr.

**Dotaz:**

SO 101 001 - pol. č. 98, 99 - domníváme se, že pokud budou stávající chráničky kabelů prodlužovány, bude potřeba použít buď PE dělené chráničky a nebo betonové žlaby. Tento materiál zde chybí.

**Odpověď**

Výkaz výměr byl mimo jiné doplněn o položku materiálu č. 100 3457114750R Trubka kabelová chránička dělená 160/110. Zadavatel jak přílohu č. 1 těchto dodatečných informací poskytuje opravený výkaz výměr.

**Dotaz:**

SO 101 002 - pol. č. 4 - pokud bude prováděna pouze část SO 101, tak v ul. Smetanova je navrženo jedno místo pro přecházení dle situace široké 5,9 m. Z toho plyne délka čar VDZ 2 x 5,9 = 11,8 m. V soupisu je uváděno 25 m. Prosíme o vysvětlení.

**Odpověď**

Platí výměra 11,8 m. Zadavatel jak přílohu č. 1 těchto dodatečných informací poskytuje opravený výkaz výměr

Dotaz:

SO 101 002 – pol. č. 8, 9 – ještě jsme se nesetkali se specifikací materiálu pro vodorovné značení, protože pol. 4 a 5 již materiál obsahují, ale budiž. S čím nelze souhlasit je zde udávané množství. Při nástřiku se používá množství 0,6 – 0,8 kg/m<sup>2</sup>, ale ne 1,5 kg/m<sup>2</sup> (snad při nástřiku plastem celoplošně). A množství ředidla (pro barvu S 2867 je ředidlo S 6000) 1,1 kg/m<sup>2</sup> je holý nesmysl. Doporučujeme tyto dvě položky vypustit.

Odpověď

Položky jsou z rozpočtu odstraněny. Zadavatel jak přílohu č. 1 těchto dodatečných informací poskytuje opravený výkaz výměr

V rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), pod názvem „**Letovice, ul. Alšova - Oprava místní komunikace**“ – část SO 101, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 25. 10. 2017. S ohledem na uvedenou změnu lhůty pro podání nabídek se upravují některá ustanovení zadávacích podmínek takto:

**Lhůta pro podání nabídek, adresa, na kterou mají být poslány nabídky:**

**datum: 25.10.2017**

**hodina: 09:00 hod.**

**Adresa pro podání nabídky:**

Město Letovice, Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice.

**Datum, hodina a místo, kde se budou otvírat obálky s nabídkami**

**datum: 25.10.2017**

**hodina: 09:15 hod.**

**Adresa místa, kde se uskuteční otevírání obálek:**

Město Letovice, Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě osob za zadavatele všichni účastníci zadávacího řízení, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek; maximálně však dvě osoby za jednoho účastníka zadávacího řízení.

.....

**Mgr. Martin Budiš**

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností