

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: **Dodávky výkonových třífázových olejových transformátorů 110/23 kV II.**

EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Z2017-031968

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Název: **E.ON Distribuce, a.s.**
Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, PSČ: 370 01
IČ: 28085400

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Obchodní firma: **Apeiron advisory s.r.o.**
Sídlo: Národní 416/37, Praha 1 – Staré město, PSČ: 110 00
IČ: 02117495

Vysvětlení zadávací dokumentace #2

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace z podnětu dodavatele

Zadavatel obdržel dne 1. 12. 2017 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, kdy dodavatel ve své písemné žádosti uvádí následující:

Dotaz č. 1

Dobrý den,

dovolte mi zadat Zadavateli následující dotaz:

V Příloze 2 Rámcové dohody (Technická specifikace) je na konci bodu 4.2 uvedeno:

"Prodávající před první dodávkou doloží výsledky zkoušky zkratové odolnosti podle ČSN EN 60076-5. Kupující připouští i doložení zkratové odolnosti podobným transformátorem podle podmínek uvedených v ČSN EN 60076-5."

V normě EN 60076-5 je uvedeno, že zkratovou odolnost lze doložit buďto pomocí zkoušky anebo na základě výpočtů a analýzy projektu a jeho provedení.

Můžete potvrdit, že budete akceptovat doložení zkratové odolnosti na základě výpočtů anebo požadujete vykonání zkoušky?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje před první dodávkou prokázat zkratovou odolnost výkonového transformátoru dle ČSN 60076-5 buď provedenými zkouškami nebo výpočtem a posouzením konstrukce. Nicméně jak je i uvedeno v citované normě, volba metody důkazu musí být odsouhlasena Zadavatelem.

Zadavatel uvádí, že došlo k úpravě posledního odstavce čl. 4.2. přílohy č. 2 smlouvy, a to následovně:

Provedení oteplovacích zkoušek podle ČSN EN 60076-2 musí být dohodnuto mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující požaduje před první dodávkou prokázat zkratovou odolnost výkonového transformátoru dle ČSN EN 60076-5 buďto provedenou zkouškou nebo výpočtem a posouzením konstrukce. Volba metody důkazu, která bude použita, však musí být odsouhlasena kupujícím.

Nová verze přílohy č. 2 je uveřejněna na profilu zadavatele.

II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k charakteru provedených úprav zadávací dokumentace **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek o jeden pracovní den. Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **22. 12. 2017 v 11:00 hod.**

V Praze dne 6. 12. 2017

za **E.ON Distribuce, a.s.**
Apeiron advisory s.r.o.
Národní 416/37 110 00 Praha 1
IČ: 02117495

