

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: **Dodávky výkonových třífázových olejových transformátorů 110/23 kV II.**

EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Z2017-031968

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Název: **E.ON Distribuce, a.s.**
Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, PSČ: 370 01
IČ: 28085400

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Obchodní firma: **Apeiron advisory s.r.o.**
Sídlo: Národní 416/37, Praha 1 – Staré město, PSČ: 110 00
IČ: 02117495

Vysvětlení zadávací dokumentace #3

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace z podnětu dodavatele

Zadavatel obdržel dne 5. 12. 2017 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, kdy dodavatelé ve svých písemných žádostech uvádí následující:

Dotaz č. 1

Vážený pane magistře,

rád bych se Vás zdvořile dotázal, zda výkonový přepínač vakuový MR VACUTAP VV uvedený např. v příloze č.2 oddíl 3.1.14, 16 je jediný možný pro uvedené transformátory nebo zda lze použít i srovnatelný výrobek jiného dodavatele?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel primárně požaduje výkonový přepínač vakuový MR VACUTAP VV, avšak připouští i výkonový vakuový přepínač jiného výrobce, přičemž se musí jednat o plnohodnotnou náhradu zmíněného přepínače. Zadavatel požaduje, aby dodavatel zaručil minimálně stejnou těsnost, funkčnost a spolehlivost po celou dobu deklarované životnosti výkonového transformátoru a minimálně stejné lhůty a náročnosti předepsané údržby kompletního přepínače.

V souvislosti s výše uvedeným doplňuje zadavatel nový technický kvalifikační předpoklad (viz čl. 6.6.3 upravené Zadávací dokumentace), ve kterém požaduje doložení dokladů o funkčnosti a bezporuchovosti nabízeného přepínače.

Dotaz č. 2

Zájemce o zakázku bude prokazovat splnění ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace prostřednictvím svého zahraničního poddodavatele. Pro prokázání základní způsobilosti zahraničního (pod)dodavatele je dle článku 6. 2. písm. b) Zadávací dokumentace prokáže tuto způsobilost předložením příslušného finančního úřadu a prokazuje ji jak ve vztahu k České republice, tak ve vztahu k zemi svého sídla.

Pro prokázání základní způsobilosti zahraničního (pod)dodavatele je dle článku 6. 2. písm. b) Zadávací dokumentace prokáže tuto způsobilost předložením příslušného okresní správy sociálního zabezpečení a prokazuje ji jak ve vztahu k České republice, tak ve vztahu k zemi svého sídla.

Může zahraniční poddodavatel, který není evidován u žádného finančního úřadu v České republice ani u žádné správy sociálního zabezpečení v České republice, potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k České republice a potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení ve vztahu k České republice nahradit Čestným prohlášením?

Pokud zadavatel požaduje striktně vydání potvrzení od obou institucí v České republice, žádá zájemce o zakázku o prodloužení termínu pro podání nabídek alespoň do 19. 1. 2018 z důvodu lhůt k vyřízení žádostí o potvrzení institucí v České republice, které by měly být maximálně do 30 dní.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že trvá na požadavcích uvedených v čl. 6.2. Zadávací dokumentace. Zadavatel uvádí, že možnost nahradit požadované dokumenty čestným prohlášením je přípustná pouze v případě, kdy se určitý doklad dle právního řádu země sídla účastníka nevydává, jak je uvedeno v čl. 6.10. Zadávací dokumentace.

Zároveň zadavatel v čl. 6.1 Zadávací dokumentace stanovil, že účastníci nejsou ve smyslu § 86 odst. 2 zákona oprávněni nahradit předložení zadavatelem požadovaných dokladů o kvalifikaci čestným prohlášením tam, kde zadavatel tuto formu prokázání splnění kvalifikačního požadavku výslovně neuvádí.

II.

Změna zadávací dokumentace

Zadavatel mění v návaznosti na odpověď na dotaz č. 1 zadávací dokumentaci tak, že v příloze č. 2 rámcové dohody došlo k úpravě čl. 3.1.16, který po úpravě zní následovně:

„Přepínačem je v ideálním případě vakuový MR VACUTAP VV, případně i výkonový vakuový přepínač jiného výrobce, přičemž tento přepínač musí naplňovat alespoň rovnocenné kvalitativní a funkční vlastnosti jako přepínač MR VACUTAP VV, zejména musí mít minimálně stejnou těsnost, funkčnost a spolehlivost po celou dobu deklarované životnosti výkonového transformátoru a minimálně stejné lhůty a náročnosti předepsané údržby kompletního přepínače.“

Dále zadavatel mění přílohu č. 3 rámcové smlouvy, konkrétně položku Výkonový přepínač.

Zadavatel také mění dokument Zadávací dokumentace tak, že doplňuje čl. 6.6.3 Doklad o bezporuchovosti přepínače.

Upravené dokumenty jsou zveřejněny na profilu zadavatele.

III.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k charakteru provedených úprav zadávací dokumentace **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek tak nově končí dne **19. 1. 2018 v 11:00 hod.**

V Praze dne 8. 12. 2017

za **E.ON Distribuce, a.s.**
Apeiron advisory s.r.o.
Národní 416/37 110 00 Praha 1
IČ: 02117495