

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE O PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

část 1 - Vypínače VVN.

ve smyslu § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A

1.1. Název veřejné zakázky:	Primární technologie VVN
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 527323
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	E.ON Distribuce, a.s.
Sídlo:	F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
IČ:	28085400
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
1.5. Forma zadávacího řízení:	Jednací řízení s uveřejněním
1.6. Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Zadavatel veřejné zakázky je sektorovým zadavatelem ve smyslu § 2 odst. 6 zákona, vykonávající relevantní činnost v odvětví elektroenergetiky dle § 4 odst. 1 písm. c) bod. 2. zákona a v odvětví plynárenství dle § 4 odst. 1. písm. a) bod. 2. zákona.

2. PREAMBULE

Tato veřejná zakázka byla zadavatelem rozdělena ve smyslu § 98 ZZVZ na 3 dílčí části. Protože zadávací řízení každé jednotlivé části probíhá po jinou dobu, zadavatel vyhotovuje písemnou zprávu zadavatele v souladu s § 85 ZZVZ pro každou část této veřejné zakázky samostatně. Tato písemná zpráva se vztahuje k části 1 veřejné zakázky - Vypínače VVN.

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění veřejné zakázky byly dodávky primárních technologií VVN. Konkrétně se jedná o níže uvedené položky. Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s § 98 zákona na 3 části:

Část veřejné zakázky/název		Název položky	Limitní množství v kusech (za dobu trvání smlouvy)
1. Vypínače VVN	1.1	Jeden pohon	12
	1.2	Tři pohony	18
2. Měřicí transformátory VVN	2.1	Kombinovaný	70
	2.2	Proudový	25
	2.3	Napětový	15
3. Odpojovače VVN	3.1	Vývodové s uzemňovačem	40
	3.2	Přípojnicové	80
	3.3	Pantograf	100

Zadavatel stanovil, aby všechny dodávané primární technologie VVN byly vyrobeny výrobním závodem s certifikací ČSN EN ISO 9001 akreditovanou osobou nebo rovnocenným certifikátem vydaným v členském státě Evropské unie a odpovídaly platným normám uvedeným v této zadávací dokumentaci a návrhu kupní smlouvy včetně jejích příloh. Uváděné limitní odběrné množství představuje nepřekročitelný limit plnění veřejné zakázky. Konkrétní dodávky budou realizovány postupně, a to dle provozních potřeb zadavatele. Zadavatel přitom má právo konečné odběrné množství jakékoliv položky libovolně snížit nebo případně od dané položky neprovést žádný odběr. Z takového rozhodnutí zadavatele nemůže vybraný uchazeč dovozovat jakékoliv právo na jakékoliv odměny, smluvní pokuty či náhrady škod.

4. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Celková cena veřejné zakázky nebyla smlouvou sjednána, jelikož zadávací řízení na část 1 veřejné zakázky Vypínače VVN bylo zrušeno.

5. ZVOLENÝ DRUH ŘÍZENÍ A ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM

Zadavatel je sektorovým zadavatelem ve smyslu § 2 odst. 6 zákona, vykonávající relevantní činnost v odvětví elektroenergetiky dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona a veřejná zakázka je zadávána v souvislosti s výkonem relevantní činnosti. Zadavatel jako sektorový zadavatel může využít formu jednacího řízení s uveřejněním bez naplnění zákonem stanovených podmínek (viz § 22 odst. 4 zákona).

6. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZÁJEMCŮ, KTERÍ PODALI ŽÁDOST O ÚČAST V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM NA ČÁST 1 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Žádost č.	1
Obchodní firma:	Kones CZ s.r.o.
Sídlo:	Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ:	492 45 937
DIČ:	CZ49245937
Žádost č.	3
Obchodní firma:	ASE, s.r.o.
Sídlo:	Sadová 95, 250 65 Bořanovice
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ:	475 36 586
DIČ:	CZ47536586
Žádost č.	5
Obchodní firma:	Siemens, s.r.o.
Sídlo:	Siemensova 2715/1, 155 00 Praha 13 - Stodůlky
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ:	002 68 577
DIČ:	CZ00268577

Žádost č. 6
Obchodní firma: **ABB s.r.o.**
Sídlo: Štětškova 1638/18, 140 000 Praha - Nusle
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 496 82 563
DIČ: CZ49682563

7. SEZNAM ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ, KTERÍ BYLI VYLOUČENI ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRO NESPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA ČÁST 1

Žádný z účastníků zadávacího řízení, kteří podali žádost u účast, nebyl vyloučen z důvodu nesplnění kvalifikace.

8. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELŮ, KTERÍ BYLI VYZVÁNI K PODÁNÍ NABÍDKY NA ČÁST 1

Žádost č. 1
Obchodní firma: **Kones CZ s.r.o.**
Sídlo: Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 492 45 937
DIČ: CZ49245937

Žádost č. 3
Obchodní firma: **ASE, s.r.o.**
Sídlo: Sadová 95, 250 65 Bořanovice
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 475 36 586
DIČ: CZ47536586

Žádost č. 5
Obchodní firma: **Siemens, s.r.o.**
Sídlo: Siemensova 2715/1, 155 00 Praha 13 - Stodůlky
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 002 68 577
DIČ: CZ00268577

Žádost č. 6
Obchodní firma: **ABB s.r.o.**
Sídlo: Štětškova 1638/18, 140 000 Praha - Nusle
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 496 82 563
DIČ: CZ49682563

9. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ, JEJICHŽ NABÍDKY BYLY HODNOCENY, JEJICH POŘADÍ (PŘI PODÁNÍ) A NABÍDKOVÁ CENA NA ČÁST 1

V rámci lhůty pro podání nabídek byly zadavateli podány na předmětnou část veřejné zakázky následující nabídky (pozn. pořadové číslo nabídky bylo přiděleno bez ohledu na část veřejné zakázky, na kterou dodavatel nabídku podal, proto jejich očíslování nepředstavuje ucelenou číselnou řadu):

Nabídka č. 2
Obchodní firma: **ASE, s.r.o.**
Sídlo: Sadová 95, 250 65 Bořanovice
IČ: 47536586
Nabídková cena: 849.670,- EUR

Nabídka č. 3
Obchodní firma: **Siemens, s.r.o.**
Sídlo: Siemensova 2715/1, 155 00 Praha 13 - Stodůlky
IČ: 00268577
Nabídková cena: 843.384,- EUR

Nabídka č. 6
Obchodní firma: **ABB s.r.o.**
Sídlo: BB Centrum budova Delta 2, Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4
IČ: 49682563
Nabídková cena: 844.020,- EUR

10. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYLOUČENÝCH UCHAZEČŮ PO PODÁNÍ NABÍDEK NA ČÁST 1 VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ

Nabídka č. 2
Obchodní firma: **ASE, s.r.o.**
Sídlo: Sadová 95, 250 65 Bořanovice
IČ: 47536586
Nabídková cena: 849.670,- EUR

Odůvodnění:

Ve nabídce na část 1 veřejné zakázky dodavatel ASE, s.r.o. předložil zadavatelem požadovanou Přílohu č. 3 smlouvy, označenou Technické parametry uváděné uchazečem. V rámci vyplněné tabulky Technické údaje vypínače GL311 F1/4031 P a GL311 F3/4031 P uvádí následující hodnoty pro parametr „Jm. zkratový zapínací proud“ a „Povrchová dráha izolátoru proti zemi“:

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka
Jm. zkratový zapínací proud	80 kA	100 kA
Povrchová dráha izolátoru proti zemi	≥3075 mm	3625 mm

V případě výše uvedené hodnoty u parametru „Jm. zkratový zapínací proud“ není splněn požadavek zadavatele, protože ASE, s.r.o. nabízí jinou, než zadavatelem vymezenou a požadovanou hodnotu, čímž dodavatel ASE, s.r.o. nesplnil zadávací podmínky.

Nabídka č. 3
Obchodní firma: **Siemens, s.r.o.**
Sídlo: Siemensova 2715/1, 155 00 Praha 13 - Stodůlky
IČ: 00268577
Nabídková cena: 843.384,- EUR

Odůvodnění:

V nabídce dodavatel Siemens, s.r.o., předložil zadavatelem požadovanou Přílohu č. 3 smlouvy, označenou Technické parametry uváděné uchazečem. V rámci vyplněné tabulky Technické údaje vypínače 3AP1FG-123 kV a 3AP1FE-123 kV uvádí následující hodnoty pro parametr „Jm. zkratový zapínací proud“, „Jmenovitý/ záběrový proud elektromotoru (pro 110 V DC)“, „Provozní tah kabelů/trubek“ a „Krátkodobý tah kabelů/trubek“:

Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka
Jm. zkratový zapínací proud	80 kA	Ano, 100 kA
Jmenovitý/záběrový proud elektromotoru (pro 110 V DC)	≤ 10/20 A	ANO, cca 16/5 A
Provozní tah kabelů/trubek	1/1 kN	ANO, $F_{tha} = 2000\text{ N}$, $F_{thb} = 1800\text{ N}$, $F_{tv} = 2000\text{ N}$ (tj. max. hodnoty pro statické zatížení).
Krátkodobý tah kabelů/trubek	5/3 kN	ANO, $F_{tha} = 5000\text{ N}$, $F_{thb} = 4500\text{ N}$, $F_{tv} = 5000\text{ N}$ (tj. max. hodnoty pro dynamické zatížení).

V případě výše uvedené hodnoty u parametru „Jm. zkratový zapínací proud“ není splněn požadavek zadavatele, protože dodavatel nabízí jinou, než zadavatelem vymezenou a požadovanou hodnotu. V případě výše uvedené hodnoty u parametru „Jmenovitý/záběrový proud elektromotoru (pro 110 V DC)“ nabízí hodnoty mimo zadavatelem vymezenou a požadovanou mez, kdy je hodnota 16 A větší než maximální požadovaná hodnota 10 A. V případě výše uvedené hodnoty u parametru „Provozní tah kabelů/trubek“ nabízí hodnotu jinou než definovanou zadavatelem, a to hodnotu 2/1,8 kN, kdy zadavatel požadoval 1/1 kN. V případě výše uvedené hodnoty u parametru „Krátkodobý tah kabelů/trubek“ nabízí hodnotu jinou než definovanou zadavatelem, a to hodnotu 5/4,5 kN, kdy zadavatel požadoval 5/3 kN. V rámci technické části nabídky jsou nabízeny hodnoty, které nesplňují minimální technické parametry požadované zadavatelem, čímž nejsou splněny zadávací podmínky.

Nabídka č. 6
Obchodní firma: **ABB s.r.o.**
Sídlo: BB Centrum budova Delta 2, Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4
IČ: 49682563
Nabídková cena: 844.020,- EUR

Odůvodnění:

Jako součást nabídky na část 1 veřejné zakázky dodavatel ABB s.r.o. předložil zadavatelem požadovaný návrh smlouvy. Oproti předanému vzoru návrhu smlouvy, který byl součástí zadávací dokumentace, doplnil dodavatel následující ustanovení (text kurzívou):

Náhrada újmy se řídí § 2894 a násl. NOZ. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají povinnost náhrady nemajetkové újmy (např. poškození dobrého jména).

Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení této smlouvy celková souhrnná odpovědnost prodávajícího za veškeré škody, včetně smluvních pokut a dalších nároků, vzniklé v souvislosti s porušením jedné nebo více povinností prodávajícího dle této smlouvy, veškerých jednotlivých dodávek (dílčích plnění) a výzev (odvolávek) v rámci této smlouvy nesmí v žádném případě převyšovat maximální částku ve výši 220,000,000 Kč (slovy: dvěštdvacet milionů korun českých)."

Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení této smlouvy se celková souhrnná odpovědnost prodávajícího za nepřímé a následné škody vzniklé v souvislosti s porušením jedné nebo více povinností prodávajícího dle této smlouvy, veškerých jednotlivých dodávek (dílčích plnění) a výzev (odvolávek) v rámci této smlouvy nesmí přesáhnout maximální částku ve výši 100% celkové ceny dodávek podle této smlouvy.

Za nepřímé a následné škody se považují všechny jiné než přímé škody, zejména: ušlý zisk, energetické ztráty, náklady spojené s nemožností užívání věci, náklady na zajištění náhradních energetických dodávek, náklady kapitálu, škody vzniklé jako následek pozdního dodání, nedosažení plné shody se smlouvou, nedosažení zaručených parametrů apod.

Žádné z výše uvedených omezení náhrady škody se nevztahuje na:

- (i) škodu vzniklou na zdraví osob;*
- (ii) škodu, kterou prodávající způsobí hrubou nedbalostí nebo úmyslně;*
- (iii) škodu způsobenou porušením práv k duševnímu vlastnictví;*
- (iv) škodu způsobenou porušením kogentních právních norem;*
- (v) škodu způsobenou porušením ustanovení o důvěrnosti informací; a*
- (vi) nároky na opravu nebo výměnu vadného plnění*

Zadavatel v zadávacích podmínkách sice připouští, že obchodní podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální a dodavatelé mohou nabídnout zadavateli obchodní podmínky výhodnější. Hodnotící komise posoudila dodavatelem provedenou úpravu obchodních podmínek a konstatuje, že dodavatel ABB s.r.o. porušil podmínky definované zadávací dokumentací, neboť upravením (doplněním) obchodních podmínek nedošlo ke splnění podmínky „výhodnější obchodní podmínky pro zadavatele“. Taková úprava obchodních podmínek není přípustná a tyto úpravy byly posouzeny jako neakceptovatelné.

Dále nabídka obsahuje nepodepsanou přílohu č. 1 „Předmět veřejné zakázky, množství a cena“ návrhu smlouvy na část 1 veřejné zakázky, která měla být v souladu s požadavky zadavatele definovanými v zadávací dokumentaci podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku, popřípadě zmocněncem uchazeče.

11. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO DODAVATELE, S NÍMŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA NA ČÁST 1

Smlouva nebyla uzavřena, jelikož zadávací řízení na část 1 Vypínače VVN veřejné zakázky bylo zrušeno. Z další účasti v této části veřejné zakázky byli vyloučeni všichni dodavatelé, kteří podali nabídku na tuto část veřejné zakázky.

12. KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY PŘI PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel nedisponuje systémem pro přijímání elektronických nabídek a z toho důvodu bylo použito jiných komunikačních prostředků.

13. DŮVOD ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NA ČÁST 1

V průběhu zadávacího řízení – v rámci posouzení nabídek dle ustanovení § 76 odst. 1 zákona bylo zjištěno, že nabídky všech uchazečů, kteří podali nabídku na část 1 veřejné zakázky, obsahují vady, které není možné zhojit ani postupem dle § 76 odst. 3 zákona. Proto byly nabídky všech uchazečů vyřazeny a tito uchazeči byli vyloučeni z další účasti v této části veřejné zakázky. Zadavateli tak vzniká zákonná povinnost dle § 84 odstavec 1 písmeno b) zákona, a to zrušit zadávací řízení na část 1 veřejné zakázky.