



AP INVESTING, s.r.o.

Inženýrská a dodavatelská společnost
Palackého 12, 612 00 Brno, ČR
Tel.: 541 426 060

ZADAVATEL:

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

Lechovice 32, 671 63 Lechovice

Statutární zástupce: Josef Juráček – jednatel svazku

IČ: 70417598

SMLUVNÍ ZASTOUPENÍ ZADAVATELE:

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno

IČ: 60712121

Všem vyzvaným dodavatelům

Vyřizuje: Zuzana Kovářová

tel.: 541 426 064, mobil: 731 154 551

e-mail: zuzana.kovarova@apinvesting.cz

V Brně dne: 20. 2. 2018

Veřejná zakázka: „ČOV Lechovice“, ev.č. Z2017-033396

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Z pověření zadavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v užším řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) „ČOV Lechovice“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne **28. 11. 2017** pod evidenčním číslem zakázky **Z2017-033396** Vám v souladu ustanovením § 98 odst. 3 zákona poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1/2:

Dle Technické zprávy je uvedeno, že žebřík má být kompozitový

D.1.2.1.TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf

C25/30 tl. 50 mm (na okrajích desky) až 80 mm (ve středu desky). Čerpací stanice bude vybavena kompozitovým žebříkem délky 6350 mm, šířky 400 mm s přichycenými vysouvacími kompozitovými madly, výsuvnými do výšky 1,1 m nad úroveň stropní desky.. Na žebřík bude namontován ochranný koš ve výšce 2925 mm. Vstup do objektu přes kompozitní naklon do otvory 800x800mm s kompozitním rámem uzamknatelný

Dle výkazu výměr a výkresové dokumentace je požadován žebřík nerezový a bez ochranného koše.

144	K	767001(R)	D+M nerezového žebříku š.400mm, dl. 6,35mm	ks	1,000
	VV		" ČS "		
	VV		1		1,000




Společnost má certifikovaný systém řízení dle norem ISO 9 001, ISO 14001 a OHSAS 18001

IČO: 60712121, DIČ: CZ60712121

Bankovní spojení: KB Brno-venkov, č.úctu: 109 641 0227/0100

E-mail: info@apinvesting.cz, www.apinvesting.cz
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 15714



Žádáme o upřesnění jaké komponenty a materiál žebříku je požadován.

Odpověď č. 1/2:

V technické zprávě došlo k omylu. Správně je varianta dle výkresové dokumentace a výkazu výměr, tj. nerezový žebřík bez ochranného koše s pojezdem pro bezpečnostní systém.

Dotaz č. 2/2:

Výkaz výměr objekt VH00822 - DSO 02.2 Objekt mechanického předčištění a odvodnění kalu, položka č. 116 uvádí požadavek na povrchovou úpravu nerez. Dle specializovaných firem se tato úprava neprovádí.

116	K	767008(R)	D+M nosníků I 220 - povrchová úprava nerez	t	0,479
	VV		" I 220 "		
	VV		(6,5*2+2,4)*31,09*0,001		0,479

Je tato povrchová úprava skutečně požadována?

Odpověď č. 2/2:

Uvedenou položku je nutno ocenit jako „materiál nerez“, tedy celé nerezové profily IPE 220 jak je uvedeno v PD.

Toto vysvětlení zadavatel zveřejňuje v souladu se zákonem na profilu zadavatele:

<http://www.stavebnionline.cz/profil/sovk-lechovice>

S pozdravem

AP INVESTING, s.r.o.
pověřen výkonem zadavatelských činností
Ing. Jan Neuer – pověřená osoba