

Zadavatel: **Obec Salaš**
Sídlo: **686 06 Velehrad, Salaš 85**
IČ: **00362417**
DIČ: **CZ00362417**
Akce: **Obecní dům (rekonstrukce budovy č.p.3)**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotazy:

Součástí zadání jsou následující rozváděče, ke kterým chybějí podklady.

MAT	3571121RE	rozváděč elektroměrový RE	kus	1,000
MAT	3571121RS1	rozváděč RS1	kus	1,000
MAT	3571121RS2	rozváděč RS2	kus	1,000

Potřebovali bychom buď výkazy výměr nebo výkresy (schémata). Bez podkladů je nelze ocenit.

Prosím o doplnění výpisu plastových výrobků, ze kterého by byl zřejmý tvar a přesný popis plastových výrobků.

Prosím o doplnění dokumentace k objektu V04 Zpevněné plochy (situace a vzorový řez).

- Ve výkazu výměr V 02 Stavební práce jsou v dílu 1 Zemní práce položky 2 a 3, které patří do dílu 781 Obklady keramické. Jaké jsou požadavky na kvalitu obkladů a dlažeb?
- Prosím o přesnější popis položky 232 Zmenšení šířky dveřního křídla ocelových vrat.
- Prosím o přesnější popis položky 233 Dodávka zábradlí z ocelových zinkovaných trubek. Jedná se o vnější dvoutrubkové zábradlí?

Žádáme o zaslání chybějících částí projektové dokumentace, a to:

- 1.průvodní technickou zprávu
- 2.výpis plastových výplní otvorů
- 3.výpis zámečnických konstrukcí.

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje výše uvedené dotazy doplněním dokumentace – viz přílohy.

- výpis plastových výrobků - viz projekt část D.1.1., příloha D.12
- zpevněné plochy - viz projekt objekt SO 05
- keramické dlažby - otěruvzdornost PEI V, souč. smyk. tření min. 0,5, úhel kluzu R9 - viz skladby podlah projekt změny stavby č.1, část D.1.1., příloha D.7. Skladba podlah, keram. obklady - nasákavost max. 10%, pevnost min. 15 MPa
- položku **232** Zmenšení šířky dveřního křídla ocelových vrat prosím **nenaceňovat, nebude součástí dodávky**
- jedná se o vnější zábradlí z ocel. zinkovaných trubek - viz výkres v příloze

V Salaši dne 12.3.2018

Mgr.Miroslava Pilařová
pověřená výkonem zadavatelských činností