



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Českých Budějovicích 13. 3. 2018

VĚC: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Datum zahájení zadávacího řízení: 2. 3. 2018

Název veřejné zakázky:

NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V OBCI PLAV
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.2. 67/0.0/0.0/16_042/0006180

ZADAVATEL: Obec Plav

zastoupená starostkou obce, paní Oldřiškou Ribolovou
370 07 Plav 57
IČ: 00581861

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Společnost pro inženýrské a cenové poradenství
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822

Na základě žádosti o VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle Zadávací dokumentace, čl. 2.4 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (§§ 54, 98) sdělujeme odpovědi na dotazy dodavatelů:

Dotaz č. 1:

Vláknocementová fasádní deska tl.18mm – jaká deska je myšlena. Dotazovali jsme se u výrobce na desky Cembrit, ale ty se v takové tloušťce nedělají. Prosím o upřesnění, o jakou desku se jedná, a v jaké tloušťce.

Odpověď na dotaz č. 1:

V projektové dokumentaci je uvedena cementotřísková deska tl. 20 mm a je běžně k dostání.

Dotaz č. 2:

Barva fasády RAL 3024, což je luminiscenční barva. Skutečně je požadován tento odstín?

Odpověď na dotaz č. 2:

Barevný odstín fasády je v projektu uveden pouze jako příklad a zároveň je v projektové dokumentaci uvedeno, že přesný barevný odstín silikonové probarvené omítky bude dle výběru investora. Je to proto, že každý výrobce má trochu jiné odstíny barev a my nemůžeme specifikovat přesný název výrobce ani jeho barevný odstín.

Dotaz č. 3:

Oddíl 763 Konstrukce suché výstavby ve výkazu výměr, připadá mi, že je zde málo m2 sádrokartonu. Proším o prověření.

Odpověď na dotaz č. 3:

V příloze posíláme opravený soupis stavebních prací a dodávek, soupis ostatních a vedlejších nákladů.

Dotaz č. 4:

Upřesnění provětrávacích mřížek do vláknocementových fasádních desek (materiál, rozměry).

Odpověď na dotaz č. 4:

Mřížky budou PVC např. v bílé barvě + barevný nástřik (nátěr) v požadovaném odstínu RAL 7015 (stejný barevný odstín jako nátěr vláknocementových desek).

K ocenění nabídky použijte příslušný soupis stavebních prací a dodávek, soupis ostatních a vedlejších nákladů, který byl spolu s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace č. 2 uveřejněn na profilu zadavatele.

Zadavatel současně v souladu s § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky budou podávány poštou nebo prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba) nebo osobně **do 26. 3. 2018 do 8⁰⁰ hodin** na adresu zástupce zadavatele – **STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice** (1. patro, osobní předání je možné v pracovních dnech kdykoli v pracovní době, tj. od 7⁰⁰ do 15³⁰ hodin).

Pokud bude nabídka podána po lhůtě pro podání nabídek, účastníkovi jeho účast v zadávacím řízení automaticky zaniká a na nabídku se pohlíží jako na nepodanou (viz § 28 odst. 2 zákona, resp. § 47 odst. 4, písm. b) zákona).

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek bude zahájeno **bez zbytečného odkladu po skončení lhůty pro podání nabídek** v zasedací místnosti zástupce zadavatele, v sídle firmy STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice.

Při otevírání obálek mohou být přítomni pouze členové hodnotící komise a náhradníci, zástupci zadavatele, zástupci STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r. o. a po jednom zástupci za účastníka zadávacího řízení.

S pozdravem

Kristýna Soukupová
sekce technické přípravy