

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Náhradní zdroj“ |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | 5225 |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | MMN a.s. |
| Sídlo: | Metyšova 465, 514 01 Jilemnice |
| IČO: | 25533843 |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | Zakázka malého rozsahu – mimo režim zákona |

Zadavatel, na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, poskytuje níže vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

výkresová dokumentace - 07_ELEKTROINSTALACE - Budoucí stav:

- nepočítá s možností umístit tlumiče hluku na výtlačku VZT k DA
- nezahrnuje průchod pro přívod chladícího vzduchu pro VZT k DA
- ustavení DA neřeší zakrytí kabelových kanálů

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel tímto ruší přílohu ELEKTROINSTALACE - Budoucí stav (navrhovaný stav), kterou poskytl v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 4. Všichni dodavatelé nabídnou a následně provedou tlumiče hluku, průchod pro přívod chladícího vzduchu pro VZT k DA a zakrytí kabelových rozvodů dle požadavků a instalačních pokynů pro jimi nabízený/dodávaný náhradní zdroj. Zadavatel současně ruší odpověď na dotaz 2g v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 a nahrazuje ji novým a pro zpracování nabídky závazným zněním odpovědi uvedeným zde níže (pro úplnost včetně citace dotazu 2g):

DOTAZ 2g

Bude možné využít stávajících stavebních otvorů (okna, stávající ventilátory, reg. klapka) pro instalaci nutné vzduchotechniky pro přívod a odvod chladícího vzduchu pro oba DA? Je zapotřebí dodat výkresy strojovny, aby byly vyloučeny zásahy do nosných zdí objektu.

ODPOVĚĎ 2g

Stávající otvory je možno využít.

DOTAZ 2

Cena v nabídce má zahrnovat stavení úpravy stávajících otvorů (zazdění průchodu po stávajících ventilátorech, klapce, atd., včetně demontáží, malování, opravu fasády a stěn)?

ODPOVĚĎ 2

Součástí nabídkové ceny dodavatelů nebudou stavební úpravy. Stavební připravenost zajistí kupující (zadavatel) na základě požadavků prodávajícího. Na základě dohody vybraného dodavatele (prodávajícího) a kupujícího může prodávající provést některé drobné stavební úpravy vlastními kapacitami. V takovém případě nemá prodávající nárok na zvýšení sjednané ceny a veškeré náklady související s kupujícím odsouhlasenými drobnými stavebními úpravami jsou v nákladech prodávajícího.

INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Z důvodu nedodržení lhůty pro poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace a z důvodu změny zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek, a to tak, aby od zveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace činila celou její původní délku. Zadavatel v souvislosti s tím upravuje Výzvu k podání nabídek následovně:

nově bod **LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

Lhůta pro podání nabídek končí **16. 5. 2018 v 13.00 hod.**