

- INVESTORSKÁ ČINNOST – ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
- PŘÍPRAVA STAVEB
- STAVEBNÍ ROZPOČTY – KALKULACE CEN
- ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
- TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA
- SLUŽBY KOORDINÁTORA BOZP



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

V Českých Budějovicích 2. 5. 2018

VĚC: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2018-012074

Datum zahájení zadávacího řízení: 17. 4. 2018

Datum zveřejnění zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek: 19. 4. 2018

Datum zveřejnění zadávacího řízení v Úředním věstníku Evropské unie: 19. 4. 2018

Název veřejné zakázky:

**INSTALACE ZAŘÍZENÍ KE SNÍŽENÍ EMISÍ TZL V KOTELNĚ
BYSTRICE N. PERNŠTEJNEM**

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_089/0007362

ZADAVATEL: Bystřická tepelná s.r.o.

zastoupená jednatelem společnosti, panem Mgr. Josefem Vojtou
Hornická 746, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 26233827

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Společnost pro inženýrské a cenové poradenství
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle Zadávací dokumentace, čl. 2.4 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (§ 98) sdělujeme odpovědi na dotazy dodavatele:

Dotaz č. 1:

Jaká je min. a max. teplota spalin pro návrh EO?

Odpověď na dotaz č. 1:

Instalované kotle URBAS UR-FRR-4500 (kapitola A.2.a technické zprávy dokumentace pro stavební povolení "INSTALACE ZAŘÍZENÍ KE SNÍŽENÍ EMISÍ TZL V KOTELNĚ BYSTRICE N.P." -dále jen TZ) jsou vybaveny regulací minimální teploty spalin (kapitola A.2.c TZ). Při minimálním regulovaném výkonu = 1300 kW (kapitola A.2.b TZ) a při čistých teplosměnných plochách bude teplota spalin z kotle při vyřazení regulace minimální teploty spalin cca 110 °C.

Instalovaná regulace minimální teploty spalin umožňuje nastavit minimální teplotu spalin na hodnotu, která odpovídá technologii nabízené uchazečem, - spalovanému palivu - Dřevní

štěpka (specifikace dle ČSN EN ISO 17255-1 původní dřevo), Vlhkost $W_r=50\%$, Výhřevnost $Q_r=8100\text{ kJ/kg}$ kapitola A.2b TZ) - spalovacím poměrům kotlů určenými protokoly z měření emisí - Protokol číslo: 360/13, Protokol číslo: 288/16 (kapitola A.2b TZ) - maximální teplota spalin: - maximální teplota spalin na výstupu z kotle bude nižší než $200\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Dotaz č. 2:

Jaký je min. a max. průtok spalin pro návrh EO ($\text{v Nm}^3/\text{h}$ a $\text{v m}^3/\text{h}$)?

Odpověď na dotaz č. 2:

Minimální a maximální průtok spalin odpovídá: zadanému výkonu v kapitole A.2.b TZ, tedy minimální tepelný výkon kotlů 1300 kW (dáno regulovatelným výkonem jednoho kotle) a maximální tepelný výkon kotlů 7000 kW (dáno maximální potřebou tepelné sítě)
- při spalování paliva - dřevní štěpka (specifikace dle ČSN EN ISO 17255-1 původní dřevo), Vlhkost $W_r=50\%$, Výhřevnost $Q_r=8100\text{ kJ/kg}$ kapitola A.2b TZ) - spalovacím poměrům určenými protokoly z měření emisí - Protokol číslo: 360/13, Protokol číslo: 288/16 (kapitola A.2b TZ).

Dotaz č. 3:

Jaký je tlak v patě komína?

Odpověď na dotaz č. 3:

Tlak v patě komínu určete výpočtem podle charakteristik komínu:

- komín zděný z betonových tvárnic,
- výška od úrovně terénu 50 m ,
- světlost na patě $2,6\text{ m}$,
- světlost v hlavě $1,8\text{ m}$ a zacloněný ochranným pouzdrem na $1,05\text{ m}$.

Dotaz č. 4:

Máte podrobnější analýzu spalin – především obsah HCl , HF ?

Odpověď na dotaz č. 4:

Analýzu zadavatel k dispozici nemá, určete množství HCl a HF podle spalovaného paliva určeného v kapitole A.2b TZ.

Dotaz č. 5:

Máte k dispozici analýzu prachu (hustota, granulometrie, sypaná hmotnost, popř. chemické složení)?

Odpověď na dotaz č. 5:

Analýzu zadavatel k dispozici nemá.

Zadavatel současně v souladu s § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel nedisponuje elektronickým nástrojem dle § 28 odst. 1 písm. i) zákona o zadávání veřejných zakázek, proto lze podávat nabídky pouze v listinné podobě.

Nabídky budou podávány poštou nebo prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba) nebo osobně **do 30. 5. 2018 do 10⁰⁰ hodin** na adresu zástupce zadavatele – **STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice (1. patro).**

Pokud nebyla nabídka doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek bude zahájeno **bez zbytečného odkladu** po uplynutí lhůty pro podání nabídek **v zasedací místnosti STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice (přízemí).**

S pozdravem

Kristýna Soukupová
sekce technické přípravy