



Město Vítkov

Odbor služeb

náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ:

SP. ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Ing. Pavel Smolka

TEL.: 556 312 201

FAX:

E-MAIL: starosta@vitkov.info

DATUM: 19.07.2018

Veřejná zakázka: Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově – II. etapa

Odpovědi na dotazy uchazečů

Zadavatel obdržel dotazy uchazečů k zadávací dokumentaci. Zde je jejich souhrn a odpovědi:

Ve výkazu výměru jsou uvedeny svorky na napojení svítidel a odboček v množství 20 ks, což je dostačující. Když je na připojení svítidel na síť je potřeba 592ks svorek + dopojení odboček cca 20 ks na páteřní vedení.

V rozpočtu je uvedeno:

Montáž:

položka 5.: Proudová propichovací svorka na kabel AES 2x25mm 1-2,5/1-25 – 20 ks

Materiál:

položka 3.: Proudová napichovací svorka na kabel AES 2x25mm2 (ks) – 20 ks

Po konzultaci s projektantem byl upraven položkový rozpočet, změny jsou v něm vyznačeny. **Pro ocenění nabídky použijte proto položkový rozpočet – verzi 2.**

Jak má vypadat zapojení rozvaděčů, vnitřní schéma, tak aby bylo možné tento rozvaděč navrhnout. Nevíme kolik vývodu je v jednotlivých rozvaděčích zamýšleno a jaká má být koncepce? Z položek nejde vyčíst, zda jde o skříň jistící pro předjištění stávajících rozvaděčů do kterých se napojí nové kabely, anebo jde o nové rozvaděče VO kde bude umístěno měření ČEZ a dále odjištěny jednotlivé vývody. Určitě před každým rozvaděčem VO musí být umístěná jistící skříň, dle připojovacích podmínek ČEZ Distribuce, a. s.

V rozpočtu je uvedeno:

Montáž:

položka 12: Skříň VO, rozměru 300x300x200mm pro umístění na sloup pomocí třmenů, (1x vel. 00 + 3xPN00 16AgG) – 2 ks

Materiál:

položka 16: Rozvaděč VO plastový na sloup ČEZ 3x25A / 3x16A včetně svodů – 2 ks

Rozpojovací skříň HDS nejsou předmětem této zakázky a budou provedeny jiným dodavatelem.

Specifikace rozvaděčů VO:

RVO 3: plastový rozvaděč upevněný na betonový stožár ČEZu, měřená část RVO – hlavní jistič 3x B25A, stykač 3f 3x40A, bez fotobuňky, vývodové jištění 4x 1xC16A + přepínání soustavy pomocí ručního vypínače polohy 0/I/II

RVO 1: plastový rozvaděč bez měření, pouze vývodové jištění 6x 1xC16A, 1x stykač 3f 40A + přepínání soustavy pomocí ručního vypínače polohy 0/I/II

- *Vzhledem ke skutečnosti, že má zadavatel již vybrán jasně daný systém řízení SMART CITY PLANet a tím pádem i jeho dodavatele, nemělo by z jeho strany být poskytnuta jednotná nabídka od vybraného dodavatele všem uchazečům?*
- *Jak je zadavatel schopen zajistit transparentnost, aby dodavatel systému záměrně některého z uchazečů zvýhodnil tím, že mu poskytne výrazně nižší cenu než ostatním uchazečům? Tento krok by následně znevýhodnil ostatní uchazeče a tato situace by mohla nahrávat skutečnosti, že dodavatel realizace je předem již vybrán!!!*
- *Požadavek na zaslání nabídky řídicího systému pro vaše VŘ byl dodavatel firmě ENICS SOLUTIONS s.r.o. naší společností zaslán již 2.7.2018, ale doposud jsme nabídku neobdrželi, je to tedy opět krok, jak některého z uchazečů znevýhodnit? Pro transparentnost by cena řídicího systému a požadovaných komponentů měla být zadavatelem poskytnuta oficiální cestou, nebo řídicí systém úplně vyjmut ze zadání.*

Zadavatel má vybrán konkrétní **systém řízení** – kdy jednotlivá svítidla budou dálkově ovládána z dispečinku technických služeb pomocí vysílačky, pro připojení do datové sítě tak postačí jedna SIM karta do zařízení, které ovládá určitý počet svítidel. Tato zařízení jsou v rozpočtu dvě. Ověřovali jsme si, že takovéto systémy nabízí několik výrobců.

Když jsme finalizovali zadávací dokumentaci, hledali jsme nejlepší způsob jak požadovaný systém popsat. Zvažovali jsme převzetí popisu systému z propagačních materiálů některého výrobce do zadávací dokumentace, ale nakonec jsme se rozhodli použít materiál, který je součástí zadávací dokumentace.

Znovu zdůrazňujeme, že nám jde o **systém**, který nechceme, abyste měnili. Ale necháme na Vás, se kterým dodavatelem budete na zakázce spolupracovat. Jistě, každý dodavatel má pro systém jiné firemní označení, v detailech se může lišit, ale ten základ – jedna SIM karta, která ovládá větší počet svítidel v konkrétní lokalitě města – zůstává zachován.

Proto lze požadavek na poskytnutí jednotné nabídky od vybraného dodavatele všem uchazečům odmítnout. Nemáme vybraného dodavatele. Jen systém.

Zadavatel nehodlá nijak vstupovat do hospodářských záležitostí mezi Vámi a Vašimi dodavateli. Důrazně ale musíme odmítnout tvrzení, že dodavatel realizace je předem vybrán. Město Vítkov postupuje při zadávání veřejných zakázek transparentně.

MĚSTO VÍTKOV

13

Ing. Pavel Smolka
starosta města