



Město Vítkov

Odbor služeb

náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Vítkov 23. 7. 2018

Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově – II. etapa Dotazy k zadávací dokumentaci č. 2


Zadavatel obdržel další dotazy k zadávací dokumentaci. Zde je jejich souhrn.

Účastník tímto žádá o prověření, zdali bylo v předpokládané hodnotě této VZ uvažováno s přípravou pro vstup dálkového řízení a monitoringu svítidel včetně regulace, tedy že nabízené svítidlo musí být osazeno 5 pinovým otočným konektorem NEMA socket 5-pin pro připojení systému řízení vč. dodávky dálkového dozoru a monitoring systému VO v rozvaděči, včetně oživení? Vzhledem k průměrným cenám za požadovaná svítidla a ŘS od požadovaného dodavatele ENIS Solutions, s r.o. je z pohledu účastníka předpokládaná hodnota této VZ značně podhodnocená.

ANO, v předpokládané hodnotě této VZ je uvažováno s přípravou ve výše uvedeném rozsahu.

Účastník žádá o informaci, zdali má být v nabídce zahrnutá cena za licenci pro Dálkový dozor a monitoring systému VO v rozvaděči? Dle informací od dodavatele tohoto řídicího systému je nutné počítat s „licenční odměnou“ za každé svítidlo, každý rok. Pokud má být s licenční odměnou počítáno v nabídce účastníka, pak žádáme o doplnění do specifikace v ZD respektive SoD a položky do rozpočtu s jasně zadaným obdobím, po kterou bude nutné „licenční odměnu“ platit.

NE, cena za licenci pro Dálkový dozor a monitoring systému VO není součástí VZ ani není uvedený v rozpočtu.


Mgr. Oldřich Huška
I. místostarosta města