

Ing. Vladimír Danko

technický poradce v oblasti zadávání veřejných zakázek

zapsán v evidenci živnostenského úřadu Magistrátu města Opavy, čj. 6397/03/živn., ev. č. 380601-27313/00



Masarykova třída 1, CZ - 746 01 Opava 1

☎: (+420) 553 653 323; ☎: (+420) 777 011 653; ✉: danko@danko.cz

IČ: 646 05 108, DIČ: CZ6203091829 (neplátce DPH)

Opava 24. července 2018

Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově – II. etapa dotazy k zadávací dokumentaci č. 3

Zadavatel obdržel další dotaz k zadávací dokumentaci.

Máme dotaz k přípravě NEMA socketu – v případě že náš řídicí prvek umístěný přímo ve svítidle nevyžaduje přípravu NEMA socketu, je nutné dodat svítidlo s touto přípravou?

ANO. V případě řídicího systému je NEMA socket vyžadován, pro další možné využití systému pro Město Vítkov. Tedy vzorek svítidla je nutno dodat s touto přípravou. Veškeré komunikační jednotky uvnitř svítidla mají omezený dosah komunikace, jelikož jim stíní hliníkové tělo svítidla. Jednoduchá výměna komunikační jednotky **bez zásahu do vnitřního zapojení svítidla a tím zamezení ztráty záruky na svítidle.**



Ing. Vladimír Danko
z pověření zadavatele