

### VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

**Zadavatel:** Obec Rozdrojovice  
**Se sídlem:** Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice  
**IČO:** 00282499  
**Název veřejné zakázky:** **NOVOSTAVBA OBECNÍHO ÚŘADU ROZDROJOVICE**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 8. 10. 2018 a 9. 10. 2018 uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tyto žádosti (a v nich obsažené dotazy) poskytuje zadavatel následující odpovědi.

#### **Dotaz č. 3:**

Subdodavatel části elektro se na nás obrátil s žádostí o doplnění knihy svítidel ...ke správnému ocenění požadovaných prací a dodávek. Prosím doplnění do zadávací dokumentace.

#### **Odpověď zadavatele:**

Zadavatel v podrobnostech odkazuje do zadávací dokumentace a výkazu výměr.

Pro vyloučení pochyb však níže uvádí knihu svítidel s bližší specifikací svítidel:

| <b>Bližší specifikace svítidel.</b>                                                   | <b>m.j. jedn.</b> |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|
| <i>Svítidlo venkovní nástěnné LED Reflektor 3000LM 5000K 30W IP65 120X150MM PŘÍS.</i> | ks                | 5  |
| <i>Svítidla administrativa LED PANEL 43W 3950lm 4000K 60x60cm podhledový</i>          | ks                | 34 |
| <i>Svítidla LED zapuštěná 25W min 2200LM, 4000K 230V IP20</i>                         | ks                | 14 |
| <i>Svítidla LED SVÍTIDLO přisazené L 2.4FT 6400/840 42W IP54</i>                      | ks                | 25 |
| <i>Svítidla nástěnná 18W 1440LM 4000K, IP44 s pohybovým čidlem</i>                    | ks                | 3  |
| <i>Svítidla Nouzové osvětlení- zelený únikový štítek EXIT - 2W 95LM 120MIN</i>        | ks                | 22 |
| <i>Svítidla Nouzové osvětlení stropní 8W 120 min- včetně Nouzového modulu</i>         | ks                | 15 |

#### **Dotaz č. 4:**

Ve výpisu hliníkových výrobků je požadavek na bezpečnostní třídu RC 2 (DLE ČSN EN 1627). Tato bezpečnostní třída se používá u bank a jiných podobných budov a cena je několikanásobně vyšší. Je nutné tento požadavek dodržet?

#### **Odpověď zadavatele:**

Bezpečnostní třída oken: Požadavek na třídu bezpečnosti RC2 je nutno dodržet, je to standardně používaná třída bezpečnosti pro tento typ objektu. Pro banky a podobné budovy se používají třídy bezpečnosti RC4, RC5 a RC6.

#### **Dotaz č. 5:**

Subdodavatel k nacenění části elektromontáže , požaduje doplnění PD o schéma rozvaděčů.

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 49 | 357116440R | rozvaděč elektroměrový E(pro přímé měření); uspořádání - kus<br>samostatný modul pro umístění měř.soupravy; uspořádání<br>měř.soupravy 2-prostor pro osazení dvousazb.třífázového<br>elektr.včetně prostoru pro osazení spín.prvku; poč.elektroměrů 1;<br>celoplastový z termosetu; konstrukce pro osazení do výklenku ve<br>stěně | ks | 1,00000 |
| 50 | 357161700T | Rozvaděč RH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks | 1,00000 |
| 51 | 357859920T | Rozváděč RP1 obchod 48 modulů (hl. vypínač, podružné 3F<br>měření, 2x 3F chránič, 10x jistič 1F, 1x ji                                                                                                                                                                                                                             | ks | 1,00000 |
| 52 | 357859921T | Rozváděč RP2 -2NP 48 modulů (hl. vypínač, 3x 3F chránič, 20x<br>jistič 1F, 3x jistič 3F, podomítkový)                                                                                                                                                                                                                              | ks | 1,00000 |

### **Odpověď zadavatele:**

Schéma zapojení je součástí prováděcí dokumentace zpracovávané dodavatelem elektromontáže:

| Díl: ON |            | Ostatní náklady                                         | 0,00   |         |  |      |
|---------|------------|---------------------------------------------------------|--------|---------|--|------|
| 3       | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace , skutečné provedení | Soubor | 1,00000 |  | 0,00 |

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.

Specifikaci považuje zadavatel pro účely nacenění za dostatečnou. V případě rozvaděče RH se jedná o obdobné osazení jako má RP2 – tedy 2.NP 48 modulů (hlavní vypínač, 3x 3F chránič, 20x jistič 1F, 3x jistič 3F, podomítkový).

### **Dotaz č. 6:**

V PD jsme nikde nenašli schéma rozvaděčů RH, RP1, a RP2.

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 49 | 357116440R | rozvaděč elektroměrový E(pro přímé měření);<br>uspořádání - samostatný modul pro umístění<br>měř.soupravy; uspořádání měř.soupravy 2-prostor<br>pro osazení dvousazb.třífázového elektr.včetně<br>prostoru pro osazení spín.prvku; poč.elektroměrů 1;<br>celoplastový z termosetu; konstrukce pro osazení do<br>výklenku ve stěně | ks | 1,00000 |
| 50 | 357161700T | Rozvaděč RH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks | 1,00000 |
| 51 | 357859920T | Rozváděč RP1 obchod 48 modulů (hl. vypínač,<br>podružné 3F měření, 2x 3F chránič, 10x jistič 1F, 1x ji                                                                                                                                                                                                                            | ks | 1,00000 |
| 52 | 357859921T | Rozváděč RP2 -2NP 48 modulů (hl. vypínač, 3x 3F<br>chránič, 20x jistič 1F, 3x jistič 3F, podomítkový)                                                                                                                                                                                                                             | ks | 1,00000 |

**Odpověď zadavatele:**

Zadavatel odkazuje na odpověď k dotazu č. 5 uvedenou výše.

**Upozornění zadavatele k úpravě v příloze č. 2 zadávací dokumentace – závazném návrhu smlouvy:**

Zadavatel z důvodu administrativního pochybení opětovně zveřejňuje přílohu č. 2 zadávací dokumentace – závazný návrh smlouvy jako přílohu tohoto vysvětlení.

Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 dochází k úpravě zadávacích podmínek. S ohledem na výše uvedené zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

**Lhůta pro podání nabídek končí dne 17. 10. 2018 v 17:00 hodin.**

**Otevírání obálek se uskuteční dne 17. 10. 2018 v 17:10 hodin**

**Místo pro podání nabídek (otevírání obálek) zůstává nezměněno.**

V Rozdrojovicích dne 11. 10. 2018

Za Obec Rozdrojovice:

Ing. Daniel Stráský, starosta