STAREZ SPORT BRNO

Zadavatel:

STAREZ - SPORT, a.s.

se sídlem: Křídlovická 34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

Veřejná zakázka:

„Vybudování osvětlení hřiště malého fotbalu Lužánky II."

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vybudování osvětlení hřiště malého fotbalu Lužánky II." poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení č. I

žádost obdržena dne 11. 10. 2018

žádám Vás tímto o zaslání odpovědí na naše následující dotazy:

1. *Žádáme o předložení kompletní dokumentace k realizaci stavby, včetně technické zprávy, výpočtů osvětlenosti a technických požadavků na provoz a kvalitu osvětlení.*
2. *Dále žádáme o informaci a případné zaslání patřičného rozhodnutí stavebního úřadu, na základě kterého se tato akce realizuje (z důvod podmínek, jež mohou mít vliv na cenu)*
3. *Jsou k dispozici vyjádření k dokumentaci dotčených vlastníků sítí?*

Zadavatel upravuje (doplňuje) zadávací podmínky takto:

1. Projektová dokumentace na provedení osvětlení tvoří přílohu č. 1 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (Zadavatel upozorňuje, že podrobné technické specifikace je nutné dodržet viz. výkaz výměr)
2. Celé fotbalové hřiště (jehož součástí je i kompletní osvětlení) má platné Územní rozhodnutí i Stavební povolení – příloha č. 2 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
3. Součástí výše uvedeného Stavebního povolení jsou i stanoviska správců sítí s uvedenými podmínkami pro provedení

Přílohy: 1/ Projektová dokumentace na provedení osvětlení
2/ Územní rozhodnutí a Stavební povolení

Vysvětlení č. II.

žádost obdržena dne 15. 10. 2018

1. *Požadujeme zveřejnit vzorový výpočet osvětlení, jenž byl podkladem pro projektovou dokumentaci.*
2. *Požadujeme upřesnit zadání požadovaného Rozvaděče RVO a jeho podružného měření – co vše má položkově obsahovat?*
3. *Proč je v zadání požadovaná dvakrát „Dokumentace skut. provedení"?*
4. *Proč je požadován předřadník pro svítidlo samostatnou položkou? Je přijatelné, aby předřadník byl součástí svítidla?*
5. *Pokud dodáváme svítidlo včetně předřadníku, musíme cenit a dodat položku „Koš na sloup VO pro předřadníky"?*
6. *Proč je v položkovém rozpočtu uveden ekologický příspěvek dvakrát?*

Zadavatel upravuje (doplňuje) zadávací podmínky takto:

1. Vzorový výpočet osvětlení tvoří přílohu č. 1 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.
2. Výkres Rozvaděče VO je součástí projektové dokumentace (uveřejněné na profilu zadavatele).
3. Dokumentace skutečného provedení je v rozpočtu uvedena zvlášť pro stavební práce a zvlášť pro elektro.
4. Je přijatelné, aby předřadník byl součástí svítidla. Položky výkazu výměr je nutné zachovat, žádná z položek nesmí být oceněna nulovou hodnotou.
5. Viz. odpověď na otázku č. 4
6. Položky výkazu výměr je nutné zachovat. Jednou je ekologický příspěvek uveden pro svítidla, jednou pro zbytek zařízení.

Přílohy: 1/ vzorový výpočet osvětlení

Vysvětlení č. III.

žádost obdržena dne 15. 10. 2018

1. *Nikde jsem se nedočetl o požadavku na intenzitu osvětlení a rovnoměrnost. Můžu požádat o tyto požadavky?*
2. *Jaký je požadavek na výšku sloupů a to jak na čtyři sloupy na reflektory tak na 12 ks sloupů, na kterých bude uchycena síť?*
3. *V příloze je uvedeno – požadavek na konzole pro šest světlometů – Thorn nebo Areaflod. Tyto svítidla však nejsou LED. Dále je ve výkazu výměr výkaz kolonka na předřadníky k LED svítidla, ale LED svítidla nemívají předřadník ani ext. zdroj. Můžu poprosit o objasnění?*
4. *Je možné použít i menší počet svítidel na požadované osvětlení?*
5. *Je daný nějaký max. příkon svítidel?*
6. *Můžu poprosit o zaslání i odpovědí na dotazy ostatních dodavatelů?*

Zadavatel upravuje (doplňuje) zadávací podmínky takto:

1. Požadavky jsou dány v normě pro osvětlení sportovišť – třída 1 – navržená úroveň osvětlení 500 lx.
2. Stožáry pro záchytné sítě mají mít 5 m, stožáry pro osvětlení 12 m (referenční stožáry JB14 typ Brno 11,9m).
3. Veškeré svítidla, uvedená ve výkazu výměr, musí být technologie LED. Tato svítidla potřebují taktéž elektronický předřadník.
4. Zadavatel požaduje dodržet zadání dle výkazu výměr.
5. Přesně měřený maximální možný příkon nebyl, nicméně trafostanice na ulici Sportovní je pro toto napojení osvětlení naprosto dostačující. Technologie svítidel je LED z důvodu příkonu a el. spotřeby.
6. Všechny odpovědi i na předchozí dotazy jsou součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

STAREZ-SPORT, a.s.
603 00 BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 34
IČ: 269 32 211
DIČ: CZ26932211

V Brně dne 18. 10. 2018

Mgr. Martin Mikš, generální ředitel společnosti

STAREZ – SPORT, a.s.