Písemná zpráva zadavatele

pro část 7 veřejné zakázky

vyhotovená v souladu s § 217 a 172 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

(dále jen „**zákon**“)

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název veřejné zakázky:	**Dodávky kabelů a vodičů VN a NN**
Část veřejné zakázky:	7
Zadavatel:	E.ON Distribuce, a.s.
Sídlo zadavatele:	F.A. Gerstnera 2151/6, 37001, České Budějovice 7
IČO zadavatele:	280 85 400

INFORMACE O ZÁSTUPCI ZADAVATELE

Obchodní firma:	Apeiron advisory s.r.o.
Sídlo:	Národní 416/37, 110 00, Praha 1
IČO:	021 17 495
Telefon, e-mail:	Tel.: +420 733 64 86 81 email: info@apeironadvisory.com
Kontaktní osoba:	Mgr. Miroslav Kučerka

1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky pro část 7 je dodávka kabelů 22 kV AXEKVCEY dle PNE 34 7625 dle podmínek uvedených v rámcové dohodě pro část 7 veřejné zakázky.

2. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

Zadavatel uvádí, že ve smlouvě na veřejnou zakázku je uveden vzorec pro výpočet konečné ceny za předmět plnění, neboť cena plnění je závislá mimo jiné na cenách kovů na burze. Cena, která byla soutěžena v rámci elektronické aukce, je tzv. dutá cena pro jednotlivé položky, jak je uvedeno v tabulce níže:

Pol.	Název položky	Obsah Al kg/1000 m	Obsah Cu kg/1000 m	Dutá cena [EUR bez DPH na 1000 m]
1.	Kabel 22kV AXEKVCEY 1x70 RM/16	203	182	2693
2.	Kabel 22kV AXEKVCEY 1x240 RM/25	696	283	3740

Vzorec pro výpočet konečné ceny je uveden v příloze č. 1a rámcové dohody.

3. Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení dle § 56 zákona s elektronickou aukcí dle § 120 a §121 zákona.

4. Označení účastníků zadávacího řízení pro část 7 veřejné zakázky

Pořadové č.	Firma nebo název účastníka zadávacího řízení	Sídlo	IČO
1.	Prysmian Kablo s.r.o., organizační složka	Třebíčská 777/99 594 01 Velké Meziříčí	64936996
2.	TELE-FONIKA KABELY CZ s.r.o.	Trnitá 500/9 602 00 Brno	62304372
4.	NKT s.r.o.	Průmyslová 1130 272 01 Kladno	27203395
5.	Konsorcium společností GRAND VOLTAGE S.A. a Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.S.	Rumunsko, Ilfov, Voluntari, 1/VII Pipera Ave, Nord City Tower	26716250

5. Označení všech vyloučených účastníků v části 7 zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Zadavatel ze zadávacího řízení pro část 7 veřejné zakázky vyloučil Konsorcium společností GRAND VOLTAGE S.A. a Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.S., Rumunsko, Ilfov, Voluntari, 1/VII Pipera Ave, Nord City Tower, a to z následujících důvodů.

Účastník nabízel kabely typu (N)A2XS(F)2YY s napětím 12/20 (24) kV, které neodpovídaly požadovanému plnění. Rovněž doložil katalogové listy pro tyto typy kabelů a nikoliv pro typy požadované zadavatelem. Zadavatel tak nemohl ověřit požadované technické parametry kabelu, jak bylo stanoveno v čl. 4.5 zadávací dokumentace

Účastník rovněž předložil EU prohlášení o shodě pro výrobek „jednožilové nebo třížilové středněnapěťové silové kabely s hliníkovými vodiči 6-45 kV“, s typovým označením NA2XSY, NA2XSEY, NA2XS(F)2Y, NA2XSEYFGbY, NA2XS(FL)2Y, NA2XSYR(A)Y, NA2XSEYBY, NA2XSEYRY“,

což neodpovídá zadavatelem poptávanému plnění, kterým jsou kabely typu 22-AXEKVCEY. V reakci na žádost o vysvětlení účastník uvedl, že jím dokládané plnění je typově obdobné jako plnění požadované zadavatelem.

Zadavatel dále stanovil u předmětu plnění požadavek na typové zkoušky provedené v rozsahu a podle normy PNE 34 7625. V nabídce v příloze 3 rámcové dohody účastník uvedl typové zkoušky provedené podle podobného standardu IEC 60502-2. Zadavatel ovšem v příloze 2 a 3 rámcové dohody požadoval typové zkoušky provedené dle zde uvedených platných norem - PNE 34 7625.

Účastník ani po opakovaných žádostech o doplnění či vysvětlení nabídky nedoložil, že by jím nabízené typové zkoušky byly podobné jako zadavatelem požadované, a tedy by je bylo možné přijmout jako alternativu, aniž by došlo ke změně v požadavcích zadavatele. Důkazní břemeno ohledně skutečnosti, že účastníkem nabízené typové zkoušky jsou obdobné jako zkoušky zadavatelem požadované, je na účastníkovi.

Účastník naproti tomu nabízel kabely dle německé VDE normy (včetně referencí, zkoušek, atd.) pro část požadující VN kabely vyrobené a testované podle české technické normy PNE 34 7625. Toto zadavatel nemůže akceptovat, neboť by to taktéž znamenalo prolomení zásady nediskriminace a rovného přístupu.

Zadavatel požadoval doložení seznamu významných dodávek dle čl. 6.6.1 zadávací dokumentace. Účastník však požadavek zadavatele nesplnil, neboť předložil seznam významných dodávek kabelu NA2XSY a NA2XS(F)2Y, který nesplňuje požadavky kabelu specifikovaného a vyžadovaného zadavatelem a má odlišné jmenovité napětí (12/20 (24) kV a 20,3/35 (42) kV).

6. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru

Smlouva byla uzavřena s dodavatelem Tele-Fonika Kabely CZ s.r.o. se sídlem Trnitá 500/9, Trnitá, 602 00 Brno. Hodnotícím kritériem byla v souladu s § 114 odst. 2 zákona ekonomická výhodnost nabídky – nejnižší nabídková cena. Nejnižší nabídkovou cenu nabídl v části 7 veřejné zakázky dodavatel Tele-Fonika Kabely CZ s.r.o., který rovněž splnil veškeré požadavky zákona a zadavatele.

7. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity

Nabídky byly podány v listinné podobě, neboť v době podání nabídek byl tento postup zákonem povolen. Zadavatel v době podání nabídek nedisponoval elektronickými prostředky umožňujícími podání elektronických nabídek.

V Českých Budějovicích, dne 11. 2. 2019

Mgr. Miroslav Kučerka

Digitálně podepsal Mgr. Miroslav Kučerka
Datum: 2019.02.11 08:07:47 +01'00'

Za Apeiron advisory s.r.o.
Mgr. Miroslav Kučerka
dle plné moci