

OBEC VENDOLÍ

e-mail: obec.vendoli @ bezdrat.net, tel, fax 461/545 795

Č.j.:

Vyřizuje: Buchta

Dne 15.10.2019

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ve výběrovém řízení „Chodník u hřiště, Vendolí“

Dne 14.10.2019 obdržel zadavatel elektronickou poštou dotaz k zadávací dokumentaci „Chodník u hřiště, Vendolí“. V souladu s podmínkami výběrového řízení podává zadavatel vysvětlení dodavateli, který o něj požádal a současně všem známým účastníkům výběrového řízení. Vysvětlení bude současně zveřejněno na profilu zadavatele <http://www.stavebnionline.cz/profil/vendoli> u příslušné zakázky. Číslování dotazu navazuje na předchozí vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

<i>Identifikační údaje zadavatele</i>	
Název	Obec Vendolí
IČ	00277541
DIČ	CZ00277541
Adresa sídla	Vendolí čp. 103, 569 14 Vendolí
Osoba oprávněná za zadavatele jednat	Vladimír Buchta, starosta obce
Kontaktní osoba	Vladimír Buchta
Telefon	+420 461545795, 725091111
E-mail	obec.vendoli@bezdrat.net
ID datové schránky	6i3a5kn
Adresa profilu zadavatele	http://www.stavebnionline.cz/profil/vendoli

Dotaz č. 2:

V PD chybí informace ke správnému stanovení ceny do rozpočtu, např. Průřez kabelů“. Bylo by možné mi detaily k této položce doposlat?

Odpověď:

V položce M2102 se v souvislosti s přeložením sloupu VO do cca 1m předpokládá využití stávajícího kabelu beze změny jeho délky. V případě potřeby nového kabelu se jedná o kabel CYKYz 2x6 mm2 a jeho cena by byla řešena v rámci víceprací.

Za zadavatele:

Vladimír Buchta
starosta

