

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
s názvem:

„Komunitní centrum Bohumilice ve městě Klobouky u Brna“

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Město Klobouky u Brna
Sídlo zadavatele:	náměstí Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna
Statutární zástupce:	Pavel Volek, starosta
IČO zadavatele:	00283258
DIČ zadavatele:	CZ00283258, typ registrace: plátce
Adresa profilu zadavatele:	https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=74
Adresa elektronického nástroje:	https://zakazky.rpa.cz/profile_display_897.html

Identifikační údaje zástupce zadavatele

Obchodní firma:	Plus Tender, s.r.o.
Sídlo:	Dostálova 97/5, Stránice, 602 00 Brno
Korespondenční adresa:	Třída Kapitána Jaroše 13, 602 00 Brno
Statutární zástupce:	Ing. Petr Kolář, jednatel
IČO:	08671401
DIČ:	CZ08671401
Zápis v obch. rejstříku:	Krajský soud v Brně, sp. zn. C 114523

Čl. I.

Žádosti:

Dne 5. 10. 2020 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce v tomto znění:

„Dobrý den,

v projektové dokumentaci (část sanace) jsou chemické clony, které jsem ve slepém výkazu výměr nenašel (pouze mechanické podřezávání zdiva). Dále ve slepém výkazu výměr chybí bitumenové stěrky, cementová malta s krystalizační přísadou, nopová fólie, těsnící tmel na bázi PU...

Jak máme postupovat?

Děkuji“

K uvedené žádosti uvádí zadavatel následující:

Zadavatel uvádí, že agregované položky č. 32 – 34 v rozpočtu, obsahují D+M prací, souvisejících s dodatečným provedením hydroizolace stavby. Pro nacenění prací souvisejících s dodatečným provedením hydroizolace postupujte, prosím, dle navrženého řešení v projektu - část sanace. U konstrukcí, které jsou přístupné z obou stran, bude provedeno dodatečné poizolování formou prořezání vodorovné spáry ve zdivu a vložení hydroizolačního pásu. U obou štítových stěn, kde je pouze jednostranný přístup, bude konstrukce opatřena chemickou clonou.

Čl. II.

Dne 6. 10. 2020 obdržel zadavatel další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v následujícím znění:

„Dobrý den,

v rámci výběrového řízení na dodavatele prací na zakázku " Komunitní centrum Bohumilice ve městě Klobouky u Brna“ si dovoluujeme požádat Vás o vyjasnění níže uvedených dotazů:

- 1) Ve výpisu prvků je napsáno $U_w=1,2 \text{ W/M}^2\text{K}$, ale v technické zprávě je požadavek na $U_w=0,8$ – prosím co platí?*
- 2) Barva je z exteriéru imitace dřeva a barva z interiéru?*

S pozdravem“

K uvedené žádosti uvádí zadavatel následující:

Zadavatel uvádí, že platí informace z výpisu prvků, tj. **$U_w=1,2 \text{ W/M}^2\text{K}$** .

Zadavatel uvádí, že barva interiéru je **bílá**.

Čl. III.

Téhož dne (tj. 6. 10. 2020) zadavatel obdržel další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v následujícím znění:

Dobrý den,

prosím o upřesnění.

v TZ je uvedeno "Součinitel prostupu tepla okna max $U = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$." Ve výpisu prvků je uvedeno $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Která z hodnot je správná?

K uvedené žádosti uvádí zadavatel následující:

Zadavatel již na dotaz týkající se stejné nesrovnalosti reagoval v čl. II. tohoto vysvětlení. Zadavatel uvádí, že platí informace z výpisu prvků, tj. **$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$** .

Čl. IV.

Zadavatel dne 6. 10. 2020 obdržel další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v tomto znění:

Dobrý den,

prosím o vysvětlení položek 32 - 34 z rozpočtu Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, fólie cihelné zdivo tloušťky ... včetně napojení na novou izolaci a sanačních omítek.

V technické zprávě na sanaci je kromě podřezání zdivo uvedena i jeho chemická injekce, ta ale není v popisu položky uvedena.

Dále není v rozpočtu uveden nástřik hloubkové mineralizace u štitové stěny v průjezdu.

Děkuji

K uvedené žádosti uvádí zadavatel následující:

Zadavatel na dotaz týkající se těchto položek odpovídal v čl. I. tohoto souboru vysvětlení.

Zadavatel uvádí, že agregované položky č. 32 – 34 v rozpočtu, obsahují D+M prací, souvisejících s dodatečným provedením hydroizolace stavby. Pro nacenění prací souvisejících s dodatečným provedením hydroizolace postupujte, prosím, dle navrženého řešení v projektu - část sanace. U konstrukcí, které jsou přístupné z obou stran, bude provedeno dodatečné poizolování formou prořezání vodorovné spáry ve zdivu a vložení hydroizolačního pásu. U obou štitových stěn, kde je pouze jednostranný přístup, bude konstrukce opatřena chemickou clonou.

Čl. V.

Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změny, tzn. do 16. 10. 2020 10:00 hod.

V Brně dne 7. 10. 2020

Plus Tender, s.r.o.
zástupce zadavatele
Ing. Petr Kolář, jednatel