

V Boskovicích dne 5. října 2020

Věc: Zadávací řízení - „Cyklostezka Rašovice-Křižanovice“ - vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, která je zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem „Cyklostezka Rašovice-Křižanovice“, která je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, zadavatel obdržel následující dotazy na které odpovídá:

Dotaz:

PD pro VO uvádí informaci v TZ, že Rozvaděč s elektroměrem bude osazen hlavním jističem C 32A. Žádáme o doložení vyjádření distributora energie (předpokládáme, že u Vás je E.on), že s touto charakteristikou „C“ souhlasí. Ve svých distribučních podmínkách mají tuto charakteristiku zakázanou, potřebujeme tedy doložit dokument o výjimce pro Vaše PD.

Odpověď:

Jedná se o písářskou chybu v dokumentaci. Hlavní jistič bude charakteristiky B, jištění větví bude s charakteristikou C.

Dotaz:


Technická zpráva uvádí požadavek na předřadník s DALI řízením, ale nikde v projektu není uvedena realizace ovládací kabeláže pro tento řídicí systém, tudíž je tento požadavek pro jiná možná svítidla diskriminující. Trváte na tomto požadavku?

Odpověď:

Předřadník DALI je zde kvůli možnosti nastavení autonomního stmívání a také je u něho možnost aktivace funkce random start. Dá se řídit bezdrátově. Je standartní součástí většiny renomovaných svítidel, a proto nelze tento požadavek brát jako diskriminační.

Dotaz:

Technická zpráva uvádí požadavek na funkci RANDOM START. Požadujeme tuto funkci podrobně specifikovat, protože pokud se jedná o problematiku náběhového proudu při startu LED osvětlení, můžeme tuto záležitost řešit i jiným opatřením a to přímo v rozvaděči, což je mnohem efektivnější a pak tato Vámi požadovaná funkce by neměla být podmíněna pro realizaci. Trváte na této funkci?



Odpověď:

Funkce RANDOM start je součástí předřadníku. Dle výrobců svítidel se nejedná se o omezení náběhového proudu, nýbrž o různé zapínání jednotlivých svítidel v čase v řádu milisekund nezávisle na sobě, čímž se sníží zátěž na jištění při zapínání.

Dotaz:

Dotaz č.1). V PD je objekt veřejné osvětlení, ale tam jsou jen titulní listy. K nacenění je třeba specifikace svítidel. Žádáme o poskytnutí projektové dokumentace.

Odpověď:

Zadavatel v rámci odpovědi ze dne 5.10.2020 poskytl aktualizovanou projektovou dokumentaci. Uchazeč ocení objekt SO 401 pouze v rozsahu aktualizovaného výkazu výměr, který byl přílohou odpovědi ze dne 5.10.2020.

Dotaz:

Dotaz č.2) V soupisu prací u stavebního objektu SO 401b výkop kabelové trasy, odvozy a poplatky za skládku. Žádáme o prověření a případnou opravu.

Odpověď:

Zadavatel v rámci odpovědi ze dne 5.10.2020 uvedl, že uchazeč ocení SO 400 pouze v rozsahu SO 401a. „Dokumentace pro stavební povolení obsahovala objekt SO400, resp. SO401 a SO 402 v plném rozsahu (dokumentace je k dispozici u investora). Vzhledem k aktuálním finančním možnostem investora však nebudou tyto objekty (SO401 a SO402) v rámci zakázky realizovány v plném rozsahu. Uchazeč ocení SO 401 pouze v rozsahu aktualizovaného výkazu výměr, který tvoří přílohu této odpovědi. V příloze doplněn i Světelně-technický výpočet.“

Dotaz:

Dotaz č.3) Žádáme o doplnění specifikace elektroměrové skříně ER1. Tuto položku bez specifikace nelze nacenit.

Odpověď:

Specifikace elektroměrové skříně je patrná z výkresu SCHÉMA ZAPOJENÍ včetně rozváděče, který zadavatel poskytuje jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.

.....

Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností