

RTS, a.s. | Lazaretní 13 | 615 00 Brno

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 2671

IČO: 25533843 | DIČ: CZ25533843

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Přestavba a nástavba kulturního domu v Podmolí
Spisové číslo VZ:	4037
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Obec Podmolí
Sídlo:	Podmolí 70, 669 02 Podmolí
IČ:	00637491
Veřejná zakázka podle předmětu:	stavební práce
Forma zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

DOTAZ 1

Je nutné u oken dodržet šestikomorový profil? Nestačil by pětikomorový profil při dodržení $u=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$?

ODPOVĚĎ 1

Požadovaný šestikomorový profil je nutno dodržet.