

Věc

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Sídlo: 798 14 Olšany u Prostějova 50

IČ: 00288560

DIČ: CZ00288560

Veřejná zakázka:

Školka Olšany – nástavba třídy MŠ č. p. 20

Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Dne 11. 12. 2020 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke které podle § 98 ve spojení s § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje následující vysvětlení. Vysvětlení odesílá zadavatel všem známým dodavatelům a současně je uveřejňuje na profilu zadavatele: <http://www.stavebnionline.cz/profil/olsanyupv>.

Žádost o vysvětlení ZD:

Část oplocení - Brána a přilehlá část oplocení. Prosíme o doplnění kompletní specifikace, ze zadanych podkladů nelze vyčíst ani kde bude brána umístěna, o jaký se jedná materiál.

Dále prosím o vysvětlení barvy oplocení. V rozpočtu je uvedeno Svařovaný panel poplastovaný RAL 6005 (mechově zelená), v TZ je uvedeno že tyto dílce budou mít šedou barvu. Která barva je platná?

Vysvětlení ZD:

Účastníci ocení položku č. 19, kód 34817211R Brána a přilehlá část oplocení cenou 0 Kč. Ostatní položky objektu 8 – Oplocení budou oceněny dle soupisu prací, dodávek a služeb.

Žádost o vysvětlení ZD:

Prosím o doplnění specifikace kuchyňské linky, rozměry, materiál atd. V projektové dokumentaci nejsou uvedeny žádné parametry.

Vysvětlení ZD:

Rozměry kuchyňské linky jsou zřejmé z výkresu – půdorys 2.NP - Školka Olšany - D15.pdf (příloha č. 2 Svazku 1 – Projektová dokumentace). Specifikace kuchyňské linky je uvedena v příloze č. 1 tohoto vysvětlení, ilustrační foto kuchyňské linky je uvedeno v příloze č. 2 tohoto vysvětlení.

Žádost o vysvětlení ZD:

Prosím o vysvětlení skladby podlahy. od několika dodavatelů jsme byli upozorněni na fakt, že navržený systém nebude funkční. Protože pro podlahové vytápění s topným médiem vodou je vrstva 45 mm anhydritového potěru v pevnostní třídě C20 málo. Prosím o kontrolu navrženého systému a zaslání správného detailu skladby podlahy.

Vysvětlení ZD:

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s normovými požadavky na jednotlivé stavební konstrukce, zadavatel nebude ve fázi zadávání veřejné zakázky prověřovat nebo měnit zadání veřejné zakázky. Uvedené stavební konstrukce naceňte dle zadavatelem poskytnutého soupisu prací, dodávek a služeb.

Žádost o vysvětlení ZD:

V projektu elektroinstalace chybí podklady pro specifikaci rozvaděčů, schéma, specifikace atd.

Vysvětlení ZD:

Specifikace rozvaděčů je uvedena v projektové dokumentaci (příloha č. 2 Svazku 1 – Projektová dokumentace, Školka Olšany - D1-4-24.pdf.). Účastníci nacení zadavatelem poskytnutý soupis prací, dodávek a služeb.

Žádost o vysvětlení ZD:

Prosím o doplnění výkresu krovu a výpisu jednotlivých prvků a počty prvků krovu. Ze současné projektové dokumentace není možné správně ocenit položky týkající se tesařských prací.

Vysvětlení ZD:

V projektové dokumentaci a soupisu prací, dodávek a služeb je dostatečně popsán a následně uveden způsob nacenění provedení krovů stavby - viz. soupis prací, dodávek a služeb, položky č. 137 až 139 objektu 1 - Architektonické a stavební řešení. Účastníci nacení zadavatelem poskytnutý soupis prací, dodávek a služeb.

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 4 zákona a s § 99 odst. 2 zákona stanoví nově lhůtu pro podání nabídek takto:

Nabídky se podávají nejpozději do 10.00 hod. dne 18. 1. 2021.

S pozdravem

Ing. Šárka Goldmannová
za ZVZ Konzult s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele

Přílohy:

1. Specifikace kuchyně
2. Ilustrační foto kuchyně