

RTS, a.s. | Lazaretní 13 | 615 00 Brno

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 2671

IČO: 25533843 | DIČ: CZ25533843

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 5 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Přestavba a nástavba kulturního domu v Podmolí
Spisové číslo VZ:	4037
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Obec Podmolí
Sídlo:	Podmolí 70, 669 02 Podmolí
IČ:	00637491
Veřejná zakázka podle předmětu:	stavební práce
Forma zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

DOTAZ 1

Žádám o konkretizaci agregované položky VV č.75.

Žádám o uvedení materiálu a tloušťek jednotlivých vrstev, které mají být provedeny (odstraněny a opětovně provedeny) v rámci této položky.

ODPOVĚĎ 1

Položka VV č. 75 „Vybourání dlažby a podkladního betonu, zřízení nové mazaniny“ v listu 01 D1213,k Pol , bude v rámci nabídkové ceny obsahovat :

- odstranění keramické dlažby tl. 10mm
- odstranění betonové mazaniny tl. 100mm
- odvoz sutí na skládku
- nová betonová mazanina C16/20, tl. 100mm

DOTAZ 2

v soupisu stavebních prací revize1 v listu 01c VZT POL – chybí údaj kolik kusů položky 1.5a.

ODPOVĚĎ 2

Uchazeči si v soupisu prací v listu 01c VZT Pol u položky

1.5a	Radiální ventilátor do kruhového potrubí plastový Q=700 m³/hod				
-------------	--	--	--	--	--

doplní množství 1 ks.