

V Boskovicích dne 19. dubna 2021

Věc: Zadávací řízení - „Výměna svítidel veřejného osvětlení - Letovice“ - vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, zadané v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“), na kterou se nevztahuje povinnost provést výběrové řízení dle zákona, pod názvem „**Výměna svítidel veřejného osvětlení - Letovice**“, zadavatel obdržel dotaz. Zadavatel na tento dotaz odpovídá takto:

Dotaz:

Zadavatel ve Výzvě k podání nabídek na straně 12, kapitola Technická kvalifikace požaduje „Platný certifikát nabízených typů LED svítidel, musí být certifikováno také provedení s příslušenstvím NEMA 7Pin socket, řízený driver s linkou DALI, v souladu s normami pro elektrickou bezpečnost výrobků.“ Nicméně v souboru „Požadavky na svítidlo“ se NEMA socket nezmiňuje.

Žádáme tedy zadavatele o vysvětlení tohoto požadavku v technické kvalifikaci a případně opravu Přílohy č. 4 ZD.

Odpověď:

Zadavatel požaduje svítidla, která jsou jak ve verzi požadované pro tuto akci, tak je v budoucnu možné i pokračovat v dalších etapách se stejnými svítidly, ale s NEMA socketem. Proto je požadavek na certifikaci i s NEMA socketem.

Dotaz:

v části zadání výpočtů je požadavek:

Situace	Třída komunikace	Rozteč	Výložník	Výška sv. bodu	Přesah světelného bodu	Šířka komunikace
SIT 1	P4	36 m	25 cm	6 m	-1,2 m	6 m
SIT 2	M4	62 m – oboustranně vystřídáná	150 cm	10 m	-1 m	8 m
SIT 3	C4	40 m	150 cm	10 m	-1 m	8 m
SIT 4	C4	48 m – oboustranně vystřídáná	100 cm	10 m	-1,5 m	14 m
SIT 5	P4	47 m	Bez V.	6 m	-1 m	2,5 m
SIT 6	P4	45 m	30 cm	7 m	-0,7 m	6 m
SIT 7	M5	36 m	30 cm	7,2 m	-1 m	6 m
SIT 8	M5	34 m	30 cm	7,6 m	-1,5 m	7 m
SIT 9	M6	48 m	150 cm	8 m	0,6 m	7 m
SIT 10	M6	33 m	30 cm	7 m	-1,7 m	6 m
SIT 11	P4	35 m	Bez V.	6 m	-0,5 m	7 m
SIT 12	P4	27 m	Bez V.	6 m	6 m	5 m
SIT 13	M5	44 m	100 cm	8 m	0 m	6 m

Neudělal zadavatel chybu a ve vyznačeném poli má být +-0,6m?

Kladný přesah přes celou šířku komunikace ve výšce 6 m je podle našeho názoru nesmyslný.

Odpověď:

Dle dokumentu Výpočty_Letovice_upraveno.xlsx je možné najít ve sloupci A GPS souřadnice jednotlivých svítidel.


Z mapy (odkaz -

<https://mapy.cz/zakladni?x=16.5819005&y=49.5436595&z=19&q=49.5439372306567%2016.5824370458722%20>) je zřejmé, že svítidla jsou 6 m za krajem první komunikace, tj. mezi dvěma komunikacemi.

V rámci přípravy nabídky je třeba pracovat s programem pro tvorbu světelných projektů např. Dialux. Zde je třeba zadat jako přesah 6 m viz. následující obrázek. Požadavek je zadán pro tato svítidla navíc jako symetrická neboli kruhová.

Silnice 12

Shrnutí (do EN 13201:2015)



Dotaz:

Při monitorování dostupných svítidel na našem trhu jsme nenašli svítidlo, které by splňovalo všechny požadované parametry (rozměr, životnost, náklon, PC AMBER, multičíp, nepřímé osvětlení, ULOR O).

Je možné uvést příklady výrobců, kteří tento požadavek splňují, popřípadě uvést dodavatele svítidel, který byl pro danou zakázku vybrán jako příklad dodávky svítidla VŘ.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že dostupných informací zadavatelem stanovené požadavky splňují svítidla od níže uvedených výrobců:

- AEC Illuminazione (IT)
- GHM (FR)
- CuPhosco (GB)
- Siteco (GE)
- Tungsram (HU)

Vzorové svítidlo, se kterým byly provedeny světelně - technické výpočty pro energetický posudek a podobně je svítidlo Tungsram SLBt.

Zadavatel zdůrazňuje, že se jedná pouze o příklady a nikoliv o požadavek zadavatele.

Ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce, zadané v souladu s ust. § 31 zákona, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do **23.04 2021**.

S ohledem na uvedenou změnu lhůty pro podání nabídek se upravují některá ustanovení zadávacích podmínek takto:

Lhůta pro podání nabídek

datum: 23.04 2021

hodina: 10:00 hod.

Místo pro podání nabídky:

Nabídky v elektronické podobě je možné zasílat na elektronický nástroj určený pro podávání nabídek <https://www.zakazkywebsport.cz>.

Adresa místa, kde se uskuteční otevírání nabídek:

Otevírání nabídek proběhne po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude provedeno elektronicky v souladu s ustanoveními zákona. Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků.

.....

Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností