

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky: **Stavební úpravy komunikace Generála Eliáše**
Identifikační údaje o zadavateli
Název: Město Šternberk
Sídlo: Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
IČO: 002 99 529
Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Na základě vlastního podnětu poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

INFORMACE 1

Zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 uveřejnil upravený soupis s názvem „Soupis - Stavební úpravy komunikace Gen.Eliáše_vys1“, v rámci kterého měla být provedena oprava popisu položky dle odpovědi č. 3. Zadavatel nedopatřením uveřejnil odemčený soupis bez této opravy a nově tak stanoví, že každý dodavatel si opravu v soupisu u „SO 401 Veřejné osvětlení“ provede sám, a to následovně:

Původní znění položky:

8	M	35436008R	spojka kabelová s pryžovou izolací EMKJ0017 10-16 mm2	kus	48,000
---	---	-----------	---	-----	--------

PP

soubory kabelové silové a sdělovací spojky 1 až 6 kV pro ohebné tří a čtyřžilové kabely s pryžovou izolací (např. pro CGTU, CGDU) průřez jádra pro nestíněné kabely typ EMKJ 0017 10 - 16 mm2

Nové znění položky:

8	M	001	Kabelová koncovka AYKY/CYKY	kus	48,000
---	---	-----	-----------------------------	-----	--------

PP

Kabelové koncovky pro ukončení všech běžně používaných typů plastových kabelů bez pancíře do 1 kV typu AYKY, CYKY

V případě, že v nabídce vybraného dodavatele nebude tato oprava popisu položky provedena, nebude to považováno za porušení zadávacích podmínek a bude se mít za to, že dodavatel ocenil správný typ materiálu. Smlouva o dílo mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem však bude již uzavřena se správným zněním položky.

INFORMACE 2

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a konstatuje, že povaha vysvětlení nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.