



AP INVESTING, s.r.o.

Inženýrská a dodavatelská společnost
Palackého 12, 612 00 Brno, ČR
Tel.: 541 426 060

ZADAVATEL:

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
Statutární zástupce: Ing. Jiří Piňos, ředitel
IČ: 49454587

SMLUVNÍ ZASTOUPENÍ ZADAVATELE:

AP INVESTING, s.r.o.
Palackého 12, 612 00 Brno, IČ: 60712121

všem účastníkům kteří, prokázali splnění kvalifikace

Vyřizuje: Zuzana Kovářová
tel.: 541 426 064, mobil: 731 154 551
e-mail: zuzana.kovarova@apinvesting.cz
V Brně dne: 1. 4. 2022

Veřejná zakázka: „Obec Nemochovice, stoková síť a ČOV“, ev.č. Z2022-004757

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Z pověření zadavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v užším řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) „Obec Nemochovice, stoková síť a ČOV“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne **31. 1. 2022** pod evidenčním číslem zakázky **Z2022-004757** Vám v souladu ustanovením § 98 odst. 3 zákona poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1/2:

DSO 104.2 Přeložka sdělovacího kabelu

Na základě dotazu, který se týkal zaslání cenové nabídky firmy CETIN, Zadavatel sice nabídku poslal, ale od firmy Vegacom. Dle sdělení zpracovatele nabídky firmy Vegacom uchazeč nemůže požádat o aktualizaci nabídky přeložky sdělovacího kabelu, protože Vegacom měl uzavřenou smlouvu s firmou CETIN. Smlouva s firmou CETIN již pozbyla platnosti.

Dle sdělení firmy CETIN smlouva na přeložku sdělovacího kabelu byla uzavřena se Zadavatelem výše uvedené veřejné zakázky, tj. se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., která již pozbyla platnosti taky.

Dle sdělení firmy CETIN musí být uzavřena nová smlouva na přeložku sdělovacího kabelu, a to mezi firmou CETIN a Zadavatelem výše uvedené veřejné zakázky, tj. se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. na základě aktualizovaného technického řešení, dle této smlouvy a aktualizovaného technického řešení bude zpracována cenová nabídka na přeložku sdělovacího kabelu.

Na základě výše uvedeného Zhotovitel nemůže splnit požadavek uvedený v poznámce k položce č.2 - „Přeložka sdělovacího kabelu“ výkazu výměr objekt „DSO 104.2 Přeložka sdělovacího kabelu“.

Žádáme o sdělení, zda Zadavatel objekt „DSO 104.2 Přeložka sdělovacího kabelu“ odstraní ze soupisu prací či určí pevnou cenu za tento objekt.



Společnost má certifikovaný systém řízení dle norem ISO 9 001, ISO 14001 a OHSAS 18001

IČO: 60712121, DIČ: CZ60712121
Bankovní spojení: KB Brno-venkov, č.účtu: 109 641 0227/0100

E-mail: info@apinvesting.cz, www.apinvesting.cz
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 15714

Odpověď č. 1/2:

Položka zůstane a účastníci použijí jednotně pro ocenění cenu z nabídky, která byla přílohou k dotazům ze dne 24.3.2022 - tedy 241 573,72 Kč bez DPH. Případná prokazatelná změna bude řešena při realizaci stavby.

Dotaz č. 2/2:

Výkazy výměr objektů SO 100 Splašková kanalizace a SO 102 Napojení na kanalizační přípojky obsahuje položky „Zajištění (případně přemístění) stávajícího sloupu nadzemního vedení, včetně propojení kabeláže z důvodu funkčnosti zařízení“.

Neměl by tyto práce provádět majitel nebo provozovatel nadzemního vedení na základě smlouvy se Zadavatelem výše uvedené veřejné zakázky, tj. se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.?

Žádáme o vysvětlení a případné stanovení pevné ceny za provedení těchto prací.

Odpověď č. 2/2:

Po vytyčení trasy stokové sítě a stávajících sítí budou sloupy nadzemního vedení, sloupy VO a sloupy rozhlasu prověřeny, zda nejsou v kolizi. Sloupy, které se budou vyskytovat v těsné blízkosti výkopu budou zajištěny provizorní dřevěnou případně kovovou konstrukcí dle zkušeností a zvyklostí dodavatele. V případě, že bude skutečně nutné řešit přeložky, bude řešeno jako změna, ale upřednostněno bude řešení posunem trasy kanalizace.

Vysvětlení zadávací dokumentace zveřejňujeme na profilu zadavatele:

<http://www.stavebnionline.cz/profil/vakvyskov>

S pozdravem

.....
AP INVESTING, s.r.o.
pověřen výkonem zadavatelských činností
Ing. Jan Neuer – pověřená osoba