

V Boskovicích dne 5. srpna 2022

Věc: Zadávací řízení - „ZUŠ Letovice stavební úpravy, přístavba a nástavba“ - vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), která je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem **Z2022-025395**, pod názvem **„ZUŠ Letovice stavební úpravy, přístavba a nástavba“**, zadavatel obdržel dotazy, na který odpovídá takto:

Dotaz:

Ve výpisech výrobků je požadavek u hliníkových oken (14/P, 18/P a 24/P) s požární odolností současně na součinitel prostupu tepla $U_w=0,9$. Chtěli bychom upozornit zadavatele, že u prvků s požární odolností nejsou řešeny tepelně-izolační vlastnosti. Tyto prvky jsou primárně určeny k ochraně objektů před požárním rizikem, a podle toho jsou také konstruovány. Prvotní funkce konstrukcí s požární odolností je jejich požární odolnost. Proto se tyto konstrukce neposuzují a nenavrhují na požadavky součinitele prostupu tepla. Tento požadavek jsme konzultovali s několika specializovanými výrobci a žádný nám nebyl schopen doložit výrobek, který by splňoval jak požadavek na požární odolnost (který má prioritu) tak zároveň takto přísný požadavek na prostup tepla (na trhu existují prvky s hodnotami U_w 1,5 – 1,7). Žádáme tedy o zrušení této kombinace požadavků.

Odpověď:

Po konzultaci s energetickým specialistou zadavatel upravuje součinitel prostupu tepla na hodnotu $U_w \max=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ u protipožárních oken. Změna zásadním způsobem neovlivní celkové energetické hodnocení budovy.

Dotaz:

U vnějších hliníkových dveří ozn. 7/P je požadavek na součinitel prostupu tepla $U_d=\max 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$. Chtěli bychom upozornit zadavatele, že dle odborných firem, při použití nejlepšího trojskla $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ je hodnota $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Odpověď:

Po konzultaci s energetickým specialistou zadavatel upravuje součinitel prostupu tepla na hodnotu $U_d \max=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ u vnějších hliníkových dveří. Změna zásadním způsobem neovlivní celkové energetické hodnocení budovy.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Aktuální lhůta pro podání nabídek je nastavena na 16.08.2022 10:00 hod.

Zadavatel upravuje zadávací dokumentaci takto:

Lhůta pro podání nabídek

datum: 16.08.2022

hodina: 10:00

.....
Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností

