

Akce: „Stavební úpravy základní školy Nikolčice“

- doplňující informace dle §49 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon„)

Vážení,

na základě dotazu uchazeče vám zasíláme další dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce a to formou otázek a odpovědí:

Dotaz:

V minulém dotazu jste nám odpověděli, že poplastovaný plech tl. 1,2 mm byl stanoven nadstandardně v kvalitě např. Fatranyl. Výrobce tohoto materiálu nedovoluje vyrobit okapové svody a žlaby z tohoto materiálu a ani nedoporučuje tento materiál používat na klempířské prvky – parapety. Uvedený výrobek (Fatranyl) je dle výrobce pouze doplněk střešního hydroizolačního systému.

Odpověď:

Klempířské prvky budou z poplastovaného plechu tl. min. 0,6 mm (oboustranná povrchová úprava min. 25 µm)

Dotaz:

Narážím na liniový světlík, kde hodnotu U_w není schopen nikdo dosáhnout a nakonec mi bylo sděleno, že došlo k omylu v udané hodnotě U_w a že se věc momentálně řeší.

Odpověď:

Střešní světlík musí splnit požadavek na celkový součinitel prostupu tepla $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Konstrukčně bude světlík (profily, zasklení) upraven tak, aby byla tato hodnota splněna

Dotaz:

Máme dotaz k akci ZŠ Nikolčice. Ve výkazu jsou vyznačeny červeně položky, které jsou obsahem rozpočtu ÚT a zároveň i rozpočtu M.a R.

Do kterého rozpočtu se mají položky cenit a u kterého se má dát nula, aby nebyla cena za materiál duplicítně na ceněna

Odpověď:

Duplicítní položky oceňte v rozpočtu MaR. V rozpočtu topení budou položky naceněny nulovou cenou

Výše uvedené není úpravou zadávacích podmínek (dle §40 odst. (3) zákona), a tudíž nebude lhůta pro podání nabídek prodloužena.

V Břeclavi dne 21.3.2013

Jakub Luňák