



SOUBOR DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ČÍSLO 1

dle ustanovení § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),

Název veřejné zakázky	Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna
-----------------------	--

Identifikační údaje zadavatele	
Název	Město Klobouky u Brna
IČ	00283258
Adresa sídla	nám. Míru 169/1, 69172 Klobouky u Brna
Jednající	Ing. Zdeňkem Lobpreisem, starostou

Na základě žádosti o dodatečné informace zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona sděluje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, dodatečné informace k zadávacím podmínkám takto:

Dotaz číslo 1: Prosím o sdělení parametru oken abychom mohli čestně prohlásit k referenčním stavbám.

Odpověď zadavatele: Součástí stavebních prací obdobného charakteru dle čl. 2.4.1. Kvalifikační dokumentace musí být dodávka oken s těmito minimálními parametry: v obvodových stěnách výplně otvorů (okna) z plastových profilů více-komorových ($U=1,2$) zasklených izolačním více-sklem ($U=1,1$).

V Brně, dne 3. 4. 2013

.....
Mgr. Ilja Kašík, Eurovision, a.s.
pověřen zadavatelem